



č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
3.01	CHODBA A SCHODIŠTÍ	35,85m ²
3.02	OSOBNÍ VÝTAH	5,76m ²
3.03	LOŽKOVÝ VÝTAH	7,52m ²
3.04	SKLAD	6,41m ²
3.05	CHODBA	34,65m ²
3.06	SKLAD	64,63m ²
3.07	POKJ 1L	12,70m ²
3.08	PØEDSÍŤ	2,60m ²
3.09	KOUPELNA	3,36m ²
3.10	POKJ 1L	11,99m ²
3.11	PØEDSÍŤ	2,49m ²
3.12	KOUPELNA	3,14m ²
3.13	POKJ 2L	15,69m ²
3.14	PØEDSÍŤ	4,74m ²
3.15	KOUPELNA	3,36m ²
3.16	HALA	9,44m ²
3.17	WC	2,10m ²
3.18	ŠATNA	2,95m ²
3.19	CHODBA	3,33m ²
3.20	KOUPELNA	7,55m ²
3.21	KUCHYŇE	12,89m ²
3.22	OBÝV. POKJ	35,91m ²
3.23	LOŽNICE	12,40m ²
3.24	LOŽNICE	13,99m ²
3.25	KOTELNA	32,54m ²
3.26	SKLAD	29,24m ²
3.27	SKLAD	61,17m ²
3.28	SKLAD	69,45m ²
3.29	STROJOVNA VZT	65,00m ²
3.30	CHODBA	21,28m ²
3.31	KOMORA	3,50m ²

Legenda NZS:

- datový rozvaděč nouzového zvukového systému
- nástěnný reproduktor
- stanice hlasatele
- dohledová deska vedení
- záložní akumulátor 12V
- Vstupně-výstupní modul EPS LITES (in / out)

Legenda vedení NZS:

- kabel FTP Cat5e LZSH
- kabel PRAFLAGUARD dle ZP-27/2008, B2caS1D0 2x1.5
- kabelový ocelový žlab 60x100 dle ZP-27/2008

- kabelové vertikální trasy budou uloženy do elektroinstalační lišty 40x20 provedení bezhalogenové s ukotvením dle ZP-27/2008
- kabelové horizontální trasy budou uloženy na kabelovou lávku 60x200 s ukotvením dle ZP-27/2008
- prostupy mezi požárními úseky budou ošetřeny požární ucpávkou

Investor: Domov seniorů Dobříš, Za poštou 1660			
Schválil Honzík Karel	Zodpovědný projektant Honzík Karel	Vypracoval Škrabal Martin	
kraj: Středočeský	místo/obec: Dobříš	Bezpečnostní systémy Příbram III / 130, 26101 tel/fax: 318623843 email: cip@cip.cz	
Nadpodlaží: Stavba:	3.NP Domov seniorů Dobříš Za poštou 1660		
Zak.číslo: 02/2020	Datum: 1/2020	paré:	
Stupeň: DFS	Revize: 0	Datum:	
Část: Nouzový zvukový systém (NZS)	D.1.4.e.3		