







č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
4.01	CHODBA A SCHODIŠTĚ	36.51m <sup>2</sup>
4.02	SKLAD	15.78m <sup>2</sup>
4.03	SKLAD	20.80m <sup>2</sup>
4.04	ODKLADIŠTĚ NAD V. ŠACHT.	17.90m <sup>2</sup>
4.05	SKLAD	15.78m <sup>2</sup>
4.06	SKLAD	


#### Legenda NZS:

-  datový rozvaděč nouzového zvukového systému
-  nástěnný reproduktor
-  stanice hlasatele
-  dohledová deska vedení
-  záložní akumulátor 12V
-  Vstupně-výstupní modul EPS LITES (in / out)

#### Legenda vedení NZS:

-  kabel FTP Cat5e LZSH
-  kabel PRAFLAGUARD dle ZP-27/2008, B2caS1D0 2x1.5
-  kabelový ocelový žlab 60x100 dle ZP-27/2008

- kabelové vertikální trasy budou uloženy do elektroinstalační lišty 40x20 provedení bezhalogenová s ukotvením dle ZP-27/2008
- kabelové horizontální trasy budou uloženy na kabelovou lávku 60x200 s ukotvením dle ZP-27/2008
- prostupy mezi požárními úseky budou ošetřeny požární ucpávkou

Investor: Domov seniorů Dobříš, Za poštou 1660		
Schválil Honzík Karel	Zodpovědný projektant Honzík Karel	Vypracoval Škrabal Martin
kraj: Středočeský		místo/obec: Dobříš
Nadpodlaží: <b>4.NP</b>	Stavba: <b>Domov seniorů Dobříš Za poštou 1660</b>	
Část: Nouzový zvukový systém (NZS)		 <b>Bezpečnostní systémy</b> Příbram III / 130, 26101 tel/fax 318623843 email: cip@cip.cz
Zak.číslo: 02/2020		paré:
Datum: 1/2020		
Stupeň: DPS		
Revize: 0		
Datum:		
		D.1.4.e.4