

profil zadavatele

V Říčanech dne 27.02.2020
Reg. č.: VZ-17/20
Č. j.: 432/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 9 k veřejné zakázce „II/101 Říčany - Úvaly, podrobný GTP“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

| | |
|----|--|
| 3. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Součástí zadávací dokumentace je neoceněný soupis prací, kde v oddílu „Geofyzikální práce“ pol. č. 3.4 je uveden počet bodů 650 a v pol. č. 3.3 je uvedeno 6.500 m, naopak v projektu GTP je však uveden celkový rozsah 650 m. Prosíme o vysvětlení, změnu nebo opravu ZD. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace Je předpokládán jeden měřicí bod na 10 m měřeného profilu. V projektu je špatně uvedeno 650 m. Má to být 6500 m, což je 650 bodů. Výkaz výměr je v pořádku. |
| 4. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Součástí zadávací dokumentace je neoceněný soupis prací, kde v některých oddílech je stejné označení různých položek – např. pol.č.1.1.3, pol. č. 3.5. atd. Prosíme o vysvětlení, změnu nebo opravu ZD. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace Opraveno ve výkazu výměr. |
| 5. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Součástí zadávací dokumentace je neoceněný soupis prací, kde v pol. č. 1.1.6 a 1.1.7 je uvedena přibírka HG, KJ vrtu, Prosíme o vysvětlení pojmu KJ vrt. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace KJ znamená karotážní jádrový vrt. V průzkumu takové vrty nejsou, jedná se však o stejnou technologii realizace. |
| 6. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V projektu GTP je uveden počet vzorků skalních hornin 31 ks, v rámci pol. č. 1.3.4 je však uvedeno pouze 12 ks. V ZD ani projektu však není vysvětlení tohoto rozdílu, domníváme se správně, že |

| | |
|--|---|
| | zadavatel zbývající vzorky nepožaduje odebrat jako neporušené? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Ano, odběr ostatních vzorků není předpokládán z úseků vrtů realizovaných dvojitou jádrovkou, budou tedy odebrány jako poloporušené. |

| | |
|----|--|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| 7. | V projektu GTP je uveden požadavek na GT výpočty (kap. č. 5.11), v rámci zadávací dokumentace - neoceněný soupis prací tato položka však není uvedena. Vzhledem k ekonomickému významu této položky v rámci GTP prosíme o informaci, zda dojde k doplnění této položky do soupisu prací a s tím spojené přiměřené úpravě předpokládané ceny VZ. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Položka je součástí části 9. Výkony geologické služby a tato musí být naceněna s ohledem na celkovou pracnost přípravy a vyhodnocení průzkumných prací. |

| | |
|----|--|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| 8. | V projektu GTP je uveden požadavek na GT výpočty (kap. č. 5.11), v rámci zadávací dokumentace - neoceněný soupis prací tato položka však není uvedena. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Viz bod 7. |

| | |
|----|---|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| 9. | Součástí zadávací dokumentace je neoceněný soupis prací, kde v pol. č. 1.2.12. A 1.2.13 jsou uvedeny červené naceněné položky bez bližšího upřesnění. Prosíme o podrobné vysvětlení těchto položek. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Jedná se o tzv. neoceňované položky, jelikož jejich výši nemá dodavatel v době soutěže možnost ovlivnit. |

Ve výkazu výměr bylo upraveno číslování jednotlivých položek a zároveň byly odebrány položky s nulovým počtem jednotek.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 06.03.2020, 10:00 hodin.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 101
příspěvková organizace
Abertská 11, 250 31 Praha 5
IČO: 03060001, IČ: CZ00060001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel