



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 28.02.2020

Zadavatel:

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
Vrapická 53, 27203 Kladno
IČ: 00507601
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Mgr. Ivana Sedláková, ředitelka školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice

Zadavatel Vám dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání dotazů obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Replika vchodových dveří - lakované nebo barva a lak? Klika panik kam jde?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Lakované. Klika panik není dle PD řešena. Upřesněný popis vstupních dveří je doplněn do dodatku technické zprávy „D1.1-01 Technická zpráva D01“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Generální klíč je v tabulce dveří - pro jaké dveře máme počítat?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:

Systém generálního klíče bude nastaven následovně:

Klíč č.1 pro 9 dveří: D11, 2xD12, 4xD13, D14, D20

Klíč č.2 pro 14 dveří: D03, D08, D11, 2xD05, 2xD12, 4xD13, D14, D20, D22

Klíč č.1 je podmnožinou klíče č.2.

Ostatní neuvedené dveře pokud mají vložku, budou vybaveny nezávislým zámkem s unikátním klíčem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Přechodové lišty a prahy nejsou v rozpočtu, ale jsou zmiňované v TZ

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 3:

Prahy jsou uvedeny ve výpisu dveří, na které rozpočet přímo odkazuje a jsou součástí dodávky dveří. Přechodové lišty budou taktéž součástí dodávky dveří. Byly doplněny do výpisu dveří, konkrétně do pol. D10, D11, D21, což se v rozpočtu týká položek č. VV 240, 241, 250.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V TZ stávající vynášecí fošnový rošt pro SDK v přízemí vystužený příločkami a rozpěrami v rozpočtu není vyztužení.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 4:

Ve výpisu skladeb byla upřesněna položka L2a s vynášecím roštem podhledu odkazem na výkres. Chyba v popisu položky. Správný popis položky v rozpočtu má být:

kapitola D1.1, D1.2 - Architektonická a konstrukční část

popis položky č. 205: SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD+dřevěný vynášecí rošt.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Samonosný strop SDK v rozpočtu profil CD a UD, nelze provést jako samonosný pol.č. 213, dle výrobce musí být použito profilů CW a UW popřípadě UA dle rozpětí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 5:

Položky rozpočtu přímo odkazují na výpis skladeb, kde jsou profily uvedeny správně. Projekt je správně. V popisu položek rozpočtu překlep v názvech profilů. Správný popis položek v rozpočtu má být: kapitola D1.1, D1.2 - Architektonická a konstrukční část popisu položek č.: 207

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CW+UW208

SDK podhled desky 1xRFI 18,0 TI 40 mm 40 kg/m³ jednovrstvá spodní kce profil CW+UW213 S

DK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 TI40 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá spodní kce CW+UW

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V TZ jsou lišty kolem obkladů NEREZ provedení a v rozpočtu jsou v plastovém provedení.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 6:

Platí rozpočet, lišty budou plastové. Oprava technické zprávy je provedena dodatkem „D1.1-01 Technická zpráva D01“.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12.03.2020 10:00**.

V Kladně

Mgr. Ivana Sedláková
ředitelka školy

Přílohy:

Př1 – Opravený soupis prací

Př2 – Dodatek technické zprávy

Př3 – Aktualizovaný výpis prvků a skladeb