

UZEMÍ
POVRCH. UZEMÍ
PARCELY
POVODÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

Podélný profil stoky
Československé armády

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

KÓTA TERÉNU

HLUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČNÍ [K+], [m]

SKLON [promile] - DELKA [m]	3.96 - 568.47
DN [mm] - MATERIÁL - DELKA [m]	1000 - ŽELEZOBETON - 328.47
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)	2644.33 - 2.51

LYSÁ NAD LABEM
KOMUNIKACE - Čs. armády

LEGENDA:
1 - 89.62 - 3.15
2 - 600 - ŽELEZOBETON - 8.34

Objednatel:
Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 165 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUPPRT		

Praha 4, Bežová 165b, 147 14
tel: +420 24462719 fax: +420 24461038

PVNEX S.R.O.

Číslo zakázky:		Zodp. projektant:	Ing. Marie Matějková
			602584481, ingmatejkova@seznam.cz
Tech. kontrola:		Vypracoval:	Ing. Marie Matějková
			602584481, ingmatejkova@seznam.cz

provoKOP s.r.o.

projekce • voda • kanalizace • plyn

Přívorská 62, 250 65 Bořanovice
tel/fax: 283981122

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Lysá nad Labem	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:	C. SITUACNÍ VÝKRESY			09/2018	DSP+PDPS
Objekt	SO 302 – JEDNOTNÁ KANALIZACE			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PODÉLNÝ ŘEZ STOKY 1:500/100				3