

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.03.2020  
Reg. č.: VZ-766/19  
Č. j.: 503/20/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje: Mgr. Matějčíková

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce "II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Prosím o vysvětlení a specifikaci typizovaného svítidla – historického, není uveden přesný typ v PD.
8.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Zadavatel uvádí následující: typ svítidla je dán výkazem výměr. Bude použito led svítidlo kruhového tvaru s oblým vrchlíkem v závěsném provedení pro instalaci na designový obloukový výložník. Bude užito takové svítidlo, které lze použít jak pro veřejné osvětlení, tak pro přisvícení přechodu pro chodce, i vzájemná kombinace v jednom kusu svítidla. Viz příloha č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy dle textu

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel