


LEGENDA MÍSTNOSTÍ SUTERÉNU (1.PP):

číslo	účel místnosti	m ²
0.01	chodba	22,25
0.02	dílňa	12,55
0.03	sklep	19,80
0.04	sklep	10,50
0.05	HUP	4,20
0.06	kotelna	12,85
0.07	sklep	53,20
0.08	sklep	83,90

směšovací soustava
3xKK1", F1", trojcestná směšovací armatura 25(ESBE 25) řízena dle
te a nastaveném programu vytápění
elektr.oběh.čerpadlo 25–60(např. ALPHA 1L 25–60)

- +7,750 úroveň podlahy v podkrovní (NS) / na půdě (SS)
- +3,800 úroveň podlahy v patře
- ±0,000 úroveň podlahy v přízemí
- 0,950 úroveň chodníku před hlavním vstupem
- 2,750 úroveň podlahy v suterénu
- 3,200 úroveň podlahy v suterénu



STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
STAVEBNÍK: Středočeský kraj Zbořovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDAMÍ s.r.o. Kostomlátská 2188, 288 02 Nymburk	
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk p.č. st. 364/4, k.ú. Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ: Ing. Zuzana Soukalová
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. Zuzana Soukalová	
ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VÝKRES: PŮDORYS 1.PP	DATUM: duben 2019	ČÍSLO VÝKRESU: 1