LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŘÍZEMÍ (1.NP):

číslo	účel místnosti	m²	podlaha - krytina
1.01	zádveří	9,95	keramická dlažba
1.02a	chodba	12,50	PVC
1.02b	chodba	11,10	PVC
1.03	chodba	6,45	PVC
1.04	učebna	10,80	PVC
1.05	učebna	15,00	PVC
1.06	malý sál	59,00	koberec
1.07	gymnastický sál	56,30	koberec
1.08	šatna	10,34	keramická dlažba
1.09a	chodba	8,63	keramická dlažba
1.09b	wc ženy - předsíňka	1,88	keramická dlažba, ker. obklad
1.09c	wc ženy - kabina	1,16	keramická dlažba, ker. obklad
1.09d	wc muži - předsíňka	1,90	keramická dlažba, ker. obklad
1.09e	wc muži - kabina	1,18	keramická dlažba, ker. obklad
1.09f	wc dívky - předsíňka	1,88	keramická dlažba, ker. obklad
1.09g	wc dívky - kabina	1,08	keramická dlažba, ker. obklad
1.09h	sprcha - předsíňka	1,05	keramická dlažba, ker. obklad
1.09i	sprcha	1,30	keramická dlažba, ker. obklad
1.09j	wc chlapci - předsíňka	2,10	keramická dlažba, ker. obklad
1.09k	wc chlapci - pisoár	1,30	keramická dlažba, ker. obklad
1.09l	wc chlapci - kabina	1,17	keramická dlažba, ker. obklad
1.10	čajová kuchyňka	10,40	PVC
1.11	kancelář	15,40	koberec
1.12	kancelář	16,60	koberec
1.13	kancelář	16,65	koberec
1.14	úklid	2,05	keramická dlažba, ker. obklad
1.15	sklad	1,70	keramická dlažba
1.16	sklad	1,85	PVC
1.17	schodiště	7,55	PVC
1.18	sklad	11,65	PVC
1.19	schodiště	3,50	keramická dlažba

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PROVĚŘIT TRASY POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ VZT ELEMENTŮ!!

- PŘEVOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY JE ZAJIŠTĚN NEUZAVIRATELNÝMI OTVORY (PODŘÍZNUTÉ DVEŘE nebo MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH - dodávka stavby)

- V CHODBÁCH, KOMORÁCH A HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SNÍŽEN PODHLED

- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ (TOALETY, UMÝVÁRNY, SPRCHY) SE DOPORUČUJE VĚTRAT PODTLAKOVĚ S NÁRAZOVÝM NEBO ČASOVÝM PROVOZEM (NAPŘ. O PŘESTÁVKÁCH) - SPÍNÁNÍ PODTLAKOVÝM VENTILÁTOREM BUDE MANUÁLNÍ. PRŮTOKY ODSÁVANÉHO VZDUCHU SE STANOVÍ PODLE VYHLÁŠKY Č. 410/2005 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

- VENTILÁTORY SE DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OSADÍ DLE SKUTEČNÉ POTŘEBY MNOŽSTVÍ ODVĚTRÁVANÉHO VZDUCHU

UPOZORNĚNÍ:

- PRO NOVĚ BUDOVANÉ MÍSTNOSTI V PODKROVÍ OBJEKTU BUDE V BUDOUCNU DOPLNĚNA KLIMATIZACE - V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV PROVÉST POUZE PŘÍPRAVU PRO BUDOUCÍ KLIMATIZACI, A TO DLE KONKRÉTNÍ DOMLUVY S UŽIVATELI OBJEKTU A INVESTOREM

+7,750	úroveň podlahy v podkroví (NS) / na půdě (SS)
+3,800	úroveň podlahy v patře
±0,000	úroveň podlahy v přízemí
−0,950	úroveň chodníku před hlavním vstupem
−2,750	úroveň podlahy v suterénu
−3,200	úroveň podlahy v suterénu

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDANI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk	
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk p.č. st. 346/4, k.ú. Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. Dalibor Andrejs Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová	
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY VÝKRES: VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS PŘÍZEMÍ	DATUM: duben 2019 MĚŘÍTKO: 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU: VZT-01