

POZNÁMKY:

- všechny měry a kódy výtahů na stavbě, v případě, že bude zjištěn nesoulad naměřeného řešení se skutečností, je nutné toto řešit se stavebním dozorem a konzultovat se zpracovatelem dokumentace

- Všechny kování a řemeslníky na střeše budou řádně provedeny na jímci vedení
- HROVOSIDLO BUDE PROVÁDĚNO DLE ČSN EN 62053-3

LEGENDA:

JÍMACÍ VEDENÍ

POV. JÍMACÍ PŘESAHUJÍCÍ KOMÍN O 50 mm

SZ SVORKA ZKUSĚBNÍ

OÚ OCHRANNÝ ÚHELNÍK

ČÍSLO SVODU

ZEMNÍČ max. 15 ohmů

+7,750 úroveň podlahy v podkrovní (NS) / na půdě (SS)


+3,800 úroveň podlahy v patře

+0,000 úroveň podlahy v přízemí

-0,950 úroveň chodníku před hlavním vstupem

-2,750 úroveň podlahy v suterénu

-3,200 úroveň podlahy v suterénu



STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŮŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
STAVEBNÍ ÚPRAVY Zpracováno 18.11.2019, 18.000 Praha 5	OBECNÝ ÚPRAVY Kódování 11.1.2019, 18.000 Praha 5	OBECNÝ ÚPRAVY Kódování 11.1.2019, 18.000 Praha 5	PAGE:
HISTO STAVBY: 574/62, 208.02 Nymburk P.C. č. 346/4, 1.1.1. Nymburk	ZOBRAZENÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kříž	ZOBRAZENÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kříž	
STAVEBNÍ ÚPRAVY Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VÝPRAVKA: Ing. arch. Ing. Michal Kříž	VÝPRAVKA: Ing. arch. Ing. Michal Kříž	
Část: 0.1.1. TECHNICKÁ PROJEKCE STAVBY VÝKRES: HROVOSIDLO	DATA: duben 2019	DATA: duben 2019	ČÍSLO VÝKRESU: E-04