

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ (3.NP):

číslo	účel místnosti	m ²	podlaha - krytina
3.01	schodiště	15,87	keramická dlažba
3.02	chodba	14,14	keramická dlažba
3.03	učebna	21,98	zátěžový koberec
3.04	šatna	2,79	keramická dlažba
3.05	sklad	3,04	keramická dlažba
3.06	učebna	26,43	zátěžový koberec
3.07	učebna	16,72	zátěžový koberec
3.08	učebna	16,84	zátěžový koberec
3.09	učebna	36,64	zátěžový koberec
3.10	chodba	3,48	keramická dlažba, ker. obklad
3.11	úklid	1,86	keramická dlažba, ker. obklad
3.12	wc ženy - předstih	2,24	keramická dlažba, ker. obklad
3.13	wc ženy - kabina	1,26	keramická dlažba, ker. obklad
3.14	wc dívky - hygienická kabina	2,28	keramická dlažba, ker. obklad

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PROVĚŘIT TRÁSY POTRUBÍ A UMÍSTĚNÍ VZT ELEMENTŮ!!
- PŘEJÍD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY JE ZAJIŠTĚN NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY (PODŘÍZNUTÉ DVĚŘE NEBO MŘÍŽKY VE DVĚŘÍCH - dodávka stavby)
- V CHODBÁCH, KOMORÁCH A HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SNIŽEN PODHLED
- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ (TOILETY, UMÝVÁRNY, SPRCHY) SE DOPORUČUJE VĚTRAT PODTLAKOVĚ S MĚŘÁKOVÝM NEBO ČASOVÝM PROVOZEM (NAPŘ. O PŘESTÁVKÁCH) - SPRÁVNÍ PODTLAKOVÝM VENTILÁTOREM BUDE MANUÁLNÍ; PRŮTOKY OPSANÉHO VZDUCHU SE STANOVÍ PODLE VYHLAŠKY Č. 410/2005 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ
- VENTILÁTORY SE DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OSADÍ DLE SKUTČENÉ POTŘEBY MNOŽSTVÍ DOVĚTRÁVANÉHO VZDUCHU

UPOZORNĚNÍ:

- PRO NOČE BUDOVANÉ MÍSTNOSTI V PODKROVÍ OBJEKTU BUDE V BUDOVACÍM DOPLNĚNÍ KLIMATIZACE - V RÁMCÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV PROVĚST POUZE PŘÍPRAVU PRO BUDOVACÍ KLIMATIZACI, A TO DLE KONKRÉTNÍ DOMLUUVY S UŽIVATEL OBJEKTU A INVESTOREM

+7,750 úroveň podlahy v podkroví (NS) / na půdě (SS)


+3,800 úroveň podlahy v patře

±0,000 úroveň podlahy v přízemí

-0,950 úroveň chodníku před hlavním vstupem

-2,750 úroveň podlahy v suterénu

-3,200 úroveň podlahy v suterénu



STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍK: Ing. Zdeněk Vojtíš Zeměpísač 83/11, Smíchov, 15000 Praha 5	GENERALNÍ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Vojtíš Koblenická 2188, 288 02 Nymburk	PATĚ:
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk p.c. str. 340/4, k.d. Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. Dalibor Andrejs Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová	
ČÁST: D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB VÝKRES: VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS PODKROVÍ	DATUM: duben 2019	ČÍSLO VÝKRESU: VZT-03
	MĚŘÍTKO: 1 : 50	