

CR Project s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
4.1.2018	1096433532	Milan Svoboda/800 850 860	Kolín/15.1.2018

Vyjádření k předloženým dokumentům pro vydání stavebního povolení na akci: „II/279 Úprava vjezdu do obce a VZD k parc.č. 753/1 v obci Horní Bousov“

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům pro vydání stavebního povolení na akci: **„Úprava vjezdu do obce a VZD k parc.č. 753/1 v obci Horní Bousov“**, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

Před zahájením prací je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí. Pokud dojde stavbou ke střetu s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě, nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

V místě se nachází distribuční nadzemní vedení vysokého napětí 22kV č.VN5009 BOUSOV

Stavbou nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů a jejich uzemnění.

Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3m včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.

Při práci v ochranném pásmu nesmí dojít k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2 m.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

S pozdravem

Milan Svoboda
technik Správy energetického majetku vn, nn



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160.