

Poznámka:

Rozvody pro provedeny kabely CYKY uloženými v zemi a v chráničkách KOPOFLEX
El. síť: 3/PEN 400/230V 50Hz – AC, TN–C
Ochrana před neb. dotykem než. části: automatickým odpojením od zdroje
Ochrana před neb. dotykem živ. části: izolací, kryty a přepážkami

Pozor!

Před zahájením výkopových prací zajistí invesor přesné vytýčení stávajících podzemních sítí a nové budou položeny dle platných ČSN – zejména ČSN 73 60 05

Souběh a křížení se stávajícími sítěmi viz koordinační situace stavby.

!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT ZAMĚŘIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SITĚ!!!

Legenda

LED	Nový stožár silniční s výložníkem, výška osazení svítidel nad terénem 9m, svítidlo se zdrojem LED – 71 W
———	nové kabelové vedení CYKY 4x10–J v zemi v chráničce 110 MM
⏚	uzemnění – nové pomocí pásku FeZn 30/4 nebo vodiče d10mm položení do výkopu

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

Koordinace stavby a profesí	
Koordinace stavby a technologie	
Zodpovědná osoba	

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	
Ing. Jaroslav Altera	Ing. Jaroslav Altera		ANADA HS s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ OLBRACHTOVA 599/8, MLADÁ BOLESLAV
Oprávněná osoba kooperanta:	Ing. Jaroslav Altera		číslo zakázky: 75/2017

Ředitel ateliéru	Vedoucí projektu	Tech. kontrola	Vypracoval
Ing. Jiršák J.	Ing. Jiršák J.	Ing. Jan Adamů	

CR PROJECT® CONSTRUCTIONS&ROADS
CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039
fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz
URL: http://www.crproject.cz

stavba:	II/279 HORNÍ BOUSOV, ÚPRAVA VJEZDU DO OBCE A VDZ - PD
objekt:	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
část:	SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
obsah:	*SITUACE*
název dig.souboru:	
číslo přílohy:	401

HIP:	Radek Dittrich
číslo zakázky:	2017–082
stupeň dokumentace:	PDPS
datum:	08/2018
měřítko:	1:250
formát:	
číslo výkresu:	03
výtisk číslo:	