

CR Project s.r.o.  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
21.5.2018	1098559810	Milan Svoboda/800 850 860	Kolín/30.5.2018

**Vyjádření k předloženým dokumentům projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci: „BESIP – II/279 HORNÍ BOUSOV, ÚPRAVA VJEZDU DO OBCE A VDZ – PD“.**

:-

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci: „BESIP – II/279 HORNÍ BOUSOV, ÚPRAVA VJEZDU DO OBCE A VDZ – PD“, v k.ú. Horní Bousov, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční kabelové vedení nízkého napětí 1kV a vrchní vedení vysokého napětí 22kV. Vzhledem k tomu, že dojde stavbou ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě. Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení!

Stromy nesmí být v ochranném pásmu energetického zařízení kabelového vedení vysazeny!

Kabelové vedení 1kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb.

Nesmí dojít k rozšíření komunikace do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) a je nutné splnit smluvní podmínky.

Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obch.  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Potřebné formuláře jsou ke stažení na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Svoboda', with a stylized flourish at the end.

Milan Svoboda  
Technik SEM