



1. PATRO				
	101	OBYTNÁ HALA- JDELNA	16,15	2900
	102	POKOJ5	11,07	2900
	103	POKOJ6	10,96	2900
	104	KUCHYŇ	6,25	2900
	105	MÍSTNOST	5,73	2900
	106	KOUPELNA	5,6	2900

Legenda svítidel			
Index	Název výrobku	Světelný tok	Instalovaný příkon
1	Antivandal LED luminaire	3216 lm	32 W
2	Antivandal LED luminaire	4824 lm	48 W
3	LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC	4000 lm	30 W
4	interiérové LED, stropní vest.,sádrokart. podhled,opál. akrylátový kryt	4130 lm	38 W
5	LED interiérové kruhové, stropní přisazené	2040 lm	18 W

- NO Nouzové svítidlo LED 2W 1 hodina, autonomní
- Venkovní svítidlo přisazené LED 20W
- Liniové LED svítidlo (antivandal) nad umyvadlem
- Ovládač osvětlení - jednopólový / IP44
- Ovládač osvětlení - dvoupólový
- Ovládač osvětlení - tlačítko / tlačítko IP44
- Stropní senzor pohybu
- Nástěnný senzor pohybu
- Ovládač osvětlení - tlačítko se sběrníkovou propojkou
- Ovládač osvětlení - stmívač se sběrníkovou propojkou
- Volný vývod, 230V, kabelová rezerva
- Volný vývod, 400V, kabelová rezerva
- Zásuvka 230V/16A
- Dvozásuvka 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Zásuvka 400V
- Vývod uzemnění/pospojování
- Zkušební svorka uzemnění
- Trasy NN - osvětlení
- Trasy NN - zásuvkové a technologické okruhy
- Trasy NN - nouzové osvětlení

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI	MÍSTO STAVBY: HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV	
	OBJEDNATEL DOKUMENTNACE: STŘEDOČESKÝ KRAJ	
	UŽIVATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY: 2019_010_CZ_11_DJP	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>SIEBERTALAŠ</div>		
PROJEKTANT ČÁSTI: AGAPIS CONCEPT s.r.o. Rybná 24, Praha 1 tel. 777 343632		
STUPEŇ DOKUMENTACE: DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ		VYPRACOVAL: JIŘÍ BLÁHA
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU		KONTROLOVAL: JINDŘICH KRÁL
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0201- REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JINDŘICH KRÁL
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.09 ELEKTROINSTALACE		VEDOUCÍ PROJEKTU: ŠPITÁLSKÝ
NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 2.NP - el. silnoproud		ČÍSLO PARÉ:
DATUM: 07/2019	MĚŘÍTKO: 1:50	
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE:		
2019_010_02_CZ_11_DJP_00D_0201_D.1.09_004_000		