

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI		MÍSTO STAVBY: HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV
		OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STŘEDOČESKÝ KRAJ
		UŽIVATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ
		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2019_010_CZ_11_DJP
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIEBERTTALAŠ		SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM
PROJEKTANT ČÁSTI:		PAVEL TOMŠÍK U družstva Ideál 17 140 00 Praha 4 TEL./FAX: +420 723 494 152 P.Tomsik@seznam.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE: DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ	VYPRACOVAL: TOMŠÍK	
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU	KONTROLOVAL: KREJČÍK	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0201- REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ŠMÍDL	
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.08 VZDUCHOTECHNIKA	VEDOUCÍ PROJEKTU: ŠPITÁLSKÝ	
NÁZEV PŘÍLOHY: SPECIFIKACE		ČÍSLO PARÉ:
DATUM: 07/2019	MĚŘÍTKO:	
FORMÁT:		
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE: 2019_010_02_CZ_11_DJP_00D_0201_D.1.08_002_001		

Akce :		Domov pro osoby s autismem v MB	
Část:		Vzduchotechnika	
Pozice	MJ	Kusů	Popis
Zařízení 1 Nucené větrání pobytových místností a sociálního zázemí			
1.01a	ks	1	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním podstropním provedení Průtok +850 m3/h, -850 m3/h, 300 Pa - filtrace F7 - deskový rekuperátor - elektroohřev - ventilátory s EC motory Provedení Ecodesign 2018
			Včetně odpruženého základového rámu, pružných manžet a montážního materiálu
			Včetně autonomní regulace s ovládacím panelem. Regulace systému VZT je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.
			Typ: DUPLEX 1100 Multi Eco - levé/pravé provedení dle výkresové části
			Výrobce: Atrea
1.07a	ks	10	Talířový ventil univerzální pr. 160
1.07b	ks	13	Talířový ventil univerzální pr. 125
1.08a	ks	1	Protidešťová žaluzie 400x250
1.10a	ks	1	Tlumič hluku kulisový 400x250-1500, včetně 2ks kulis 100x250-1500
1.10b	ks	1	Tlumič hluku kulisový 400x250-500, včetně 2ks kulis 100x250-500
1.10c	ks	2	Tlumič hluku pružný pr. 250, l = 1000 mm
1.15			Flexo potrubí s útlumem hluku
	bm	15	pr. 160
	bm	20	pr. 125
1.16			Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů
	bm	40	pr. 250
	bm	30	pr. 200
	bm	10	pr. 160
	bm	65	pr. 125
1.17	m2	3	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů
1.18	m2	4	Protihluková izolace do vnitřního prostředí - od VZT jednotky po tlumiče hluku včetně
1.19	m2	90	Tepelná izolace do vnitřního prostředí - přívodní a odvodní potrubí
1.21	m2	20	Parotěsná izolace - potrubí sání a výfuku
Pozn.:	Barevné provedení všech prvků včetně potrubí podléhá schválení architekta		

Akce :		Domov pro osoby s autismem v MB	
Část:		Vzduchotechnika	
Pozice	MJ	Kusů	Popis
Zařízení	2		Digestoř
2.01a	ks	1	Digestoř pro průtok 300 m3/h, s vlastním ventilátorem, filtrem a osvětlením
			Dodávka uživatele
2.08a	ks	1	Protidešťová žaluzie na potrubí pr. 160
2.16			Spiro potrubí z pozink. plechu, včetně závěsů, tvarovek, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů
	bm	2	pr. 160
Pozn.:	Barevné provedení všech prvků včetně potrubí podléhá schválení architekta		

Akce : Domov pro osoby s autismem v MB
Část: Vzduchotechnika

Pozice	MJ	Kusů	Popis
--------	----	------	-------

Ostatní položky

N.1	kpl	1	Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele
N.2	kpl	1	Provozní a komplexní zkoušky, revize
N.3	kpl	1	Jemné zaregulování
N.4	kpl	1	Zaškolení obsluhy
N.5	kpl	1	Provozní přepisy a řady
N.6	kpl	1	Montáž
N.7	kpl	1	Štítky a označení potrubí
N.8	kpl	1	Koordinace se skutečným stavem stavby a instalací včetně úprav návrhu