



V4
ø50,40

STUDENÉ VODY A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

____ . ____ . ____ . ____ ROZVOD STUDENÉ VODY
 ____ .. ____ .. ____ .. ____ ROZVOD TEPLÉ VODY
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ROZVOD CÍRKULACI

POTRUBÍ PRO ROZVODY pitné vody – MATERIÁL PP-RCT (PŘEDNOSTNĚ VEDENO V ŠACHTÁCH NEBO PŘÍZDÍVKÁCH)
OTVORY PRO VEDENÍ INSTALACÍ DO STROPNÍ DESKY SI VRTAJÍ DODAVATELÉ SAMI

Ø40 – TL. 1200mm
 Ø32 – TL. 950mm
 Ø25 – TL. 800mm
 Ø20 – TL. 700mm

VZDÁLENOSTI PODPOR PRO STUPACÍ POTRUBÍ SE NÁSOBÍ KOEFICIENTEM 1,3.
STUPACÍ POTRUBÍ JE TŘEBA ZACHYTIT PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ SMĚRU A PŘI KAŽDÉM PRŮCHODU STROPEM.
POTRUBÍ JE UCHYCENO POMOCÍ PEVNÝCH BODŮ A KLIZNÝCH ULOŽENÍ NA ZÁVĚSECH.
VODOVODNÍ ROZVODY BUDOU INSTALOVÁNY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

VODOVODNÍ POTRUBÍ	STOUPACÍ POTRUBÍ	BYTOVÉ ROZVODY
SV – STUĐENÁ VODA	MIRELON 20 mm	MIRELON 9 mm
TV – TEPLÁ VODA	SKELNÁ IZOLACE	MIRELON 9 mm
PV – POŽÁRNÍ VODA	MIRELON 13 mm	

Ø40 – TL. 50mm
 Ø32 – TL. 40mm
 Ø25 – TL. 40mm
 Ø20 – TL. 30mm

Ø25-63 - TL. 20mm

Ø20-32 - TL. 6mm

WC
U
Um
V
S
AP
D
WC
Ui
Si

SPRCHA S PODOMÍTKOVOU BATERIÍ PRO HANDICAPOVANÉ

KK15	KULOVÝ KOHOUT
RV15	ROHOVÝ VENTIL
PK15	PRAČKOVÝ VENTIL
VK15	VYPOUSTECÍ KOHOUT
nKKv20	NEZÁMRZNÝ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
KKv20	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

BYTOVÉ ARMATURY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ ZA KRYCÍMI DVÍŘKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI		MÍSTO STAVBY: HAVLIČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV			
		OBJEDNATEL DOKUMENTNACE: STŘEDOČESKÝ KRAJ			
		UŽIVATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ			
		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2019_010_CZ_11_DJP			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIEBERTALAŠ		SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM			
PROJEKTANT ČÁSTI: SUPR ING. JOSEF CHMELKA		ING. J. CHMELKA - SÚPR Osadní 12a, 170 00 Praha 7 TEL: +420 603 416 129 www.chmelka-supr.cz			
STUPEŇ DOKUMENTACE: DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ		VYPRACOVAL: CHMELKA ML.			
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU		KONTROLOVAL: CHMELKA			
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0201- REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: CHMELKA			
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		VEDOUCÍ PROJEKTU: ŠPITÁLSKÝ			
NÁZEV PŘÍLOHY: SCHÉMA VODOVODU		ČÍSLO PARÉ:			
DATUM: 09/2019				MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 2 x A4
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE: 2019_010_1_CZ_11_DJP_00D_0201_D.1.04_083_001					