


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



LEGENDA :

1. POTRUBÍ PE
2. PÍSKOVÉ HUTNĚNÉ LOŽE $Id=0,85$
3. OBSYP PÍSKEM HUTNĚNÝ
PO VRSTVÁCH 150mm, $Id=0,85$
4. OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
5. ZÁSYP RÝHY ZEMINOU (VYTĚŽENOU) HUTNĚNÝ
PO VRSTVÁCH 300mm, $Id=0,85$
6. PAŽENÍ (PŘÍLOŽNÉ, ZÁTAŽNÉ, HNANÉ)
7. ÚPRAVA TERÉNU - KONSTRUKCE VOZOVKY
8. IZOLOVANÝ VODIČ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ
9. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: <div>DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI</div>		MÍSTO STAVBY: HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV	
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div>SIEBERTTALAŠ</div>		OBJEDNATEL DOKUMENTNACE: STŘEDOČESKÝ KRAJ	
		UŽIVATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ	
		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2019_010_CZ_11_DJP	
PROJEKTANT ČÁSTI:		<div>SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM</div>	
		<div>ING. J. CHMELKA - SÚPR Osadní 12a, 170 00 Praha 7 TEL: +420 603 416 129 www.chmelka-supr.cz</div>	
STUPEŇ DOKUMENTACE: OZNÁMENÍ O UDRŽOVACÍCH PRACÍCH		VYPRACOVAL: CHMELKA ML.	
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU		KONTROLOVAL: CHMELKA	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0302 VÝMĚNA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: CHMELKA	
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.0302 VÝMĚNA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		VEDOUCÍ PROJEKTU: ŠPITÁLSKÝ	
NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ			ČÍSLO PARÉ:
DATUM: 09/2019		FORMÁT: A4	
MĚŘÍTKO: -			
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE: 2019_010_1_CZ_11_00D_0302_D.1.0302_081_001			