SÍTĚ PRO POROTHERM STROP - ROZKRESLENÍ SÍTÍ



Výkaz výztuže - Věnce-Vázaná výztuž

Pol.	Ks	Třída oceli	Φ	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	12	B500 B	12	9.680	8.6	116.160	103.2
2	23	B500 B	8	1.460	0.6	33.580	13.3
3	49	B500 B	8	1.030	0.4	50.470	19.9
4	23	B500 B	8	1.380	0.5	31.740	12.5
5	35	B500 B	8	1.000	0.4	35.000	13.8
6	15	B500 B	8	1.230	0.5	18.450	7.3
7	2	B500 B	12	2.740	2.4	5.480	4.9
8	8	B500 B	12	5.280	4.7	42.240	37.5
9	8	B500 B	12	5.165	4.6	41.320	36.7
10	24	B500 B	10	1.400	0.9	33.600	20.7
			Součet hmotností (kg):				269.8

VÝKRES VÝZTUŽE VĚNCŮ PTH STROPU NAD PŘÍSTAVBOU - PŮDORYS+ŘEZY

MĚŘÍTKO 1:50

VĚNEC V1-V5 - DETAIL VYZTUŽENÍ ROHŮ

PŮDORYS - CELKEM 4.x

VÝZTUŽ VĚNCŮ ROZKRESLENÍ POLOŽEK



VĚNEC V1-DL.5265 MM
ŘEZ A



VĚNEC V3-DL.5380 MM
ŘEZ C



VĚNEC V2-DL.9780 MM
ŘEZ B



VĚNEC V4-DL.5265 MM
ŘEZ D

VĚNEC V5-DL.5265 MM
ŘEZ E





VÝKRES VÝZTUŽE VĚNCŮ PTH STROPU NAD PŘÍSTAVBOU - PŮDORYS+ŘEZY

MĚŘÍTKO 1:50



Výkaz sítí pro vyztužení desky nad PTH stropem

Pol.	Typ	Množství	Rozměr (m)	Hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
a	KH 30	6	2.000x3.000	26.6	159.8
b	KH 30	1	1.920x3.000	25.6	25.6
c	KH 30	1	1.135x3.000	15.1	15.1
d	KH 30	1	1.055x3.000	14.1	14.1
e	KH 30	1	1.805x3.000	24.0	24.0
f	KH 30	2	2.000x1.590	14.1	28.2
g	KH 30	1	1.135x1.590	8.0	8.0
h	KH 30	1	0.940x1.590	6.6	6.6
			Součet hmotnosti (kg)		281.4

VÝKRES VÝKRES SKLADBY SÍTÍ PRO PTH STROP NAD PŘÍSTAVBOU - PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50



LEGENDA:

- ŽLB VĚNCE S.H.=+5,350
- ŽELEZOBETON C25/30
- CIHELNÉ BLOKY

MATERIÁL :

BETON - VĚNCE A NADBETONÁVKA:
C25/30-XC2-w/c=0,50-Dmax=16mm
Modul pružnosti E,cm= 30.4 GPa podle ČSN EN 1992-1-1
Zvuztnost S4 Sýsyt
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1
Nárůst pevnosti betonu STŘEDNÍ

VÝZTUŽ:
B500B - ČSN 42 0139, ŽEBÍRKOVÁ; SÍTĚ - KARI (SZ)

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2, TŘÍDA TOLERANCÍ 1

Značka betonu podle ČSN EN 206-1 = a1
Značka oceli podle ČSN EN 1992-1-1
Značka konstrukční oceli podle ČSN EN 1993-1-1

KRYCÍ VRSTVA:

VĚNCE: třmínky: 25mm
hlavní nosná výztuž: 37mm
Krycí vrstva platí pro veškerou výztuž.

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

POZNÁMKA:

VÝŠKA STROPU NAD ŽNP JE 210 mm (150 mm VLOŽKA + 60 mm BETONU C 25/30.
NAD NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO ULOŽIT K HORNÍMU POVRCHU SÍŤ SZ 6/100-6/100 S PŘESAHEM MIN. DO 1/4 ROZPĚTÍ NAVAZUJÍCÍCH NOSNÍKŮ PRO PŘENESENÍ ZÁPORNÝCH MOMENTŮ A VŠUDE, KDE JE TO VYZNAČENO VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI (ŠRAFA). ZBYTEK PLOCHY VYPLNIT SÍTÍ S 6/150-6/150. SÍTĚ NAPOJOVAT PŘESAHEM MINIMÁLNĚ DVOU OK. V PŘÍPADĚ, ŽE NELZE V MÍSTĚ NAPOJENÍ SÍTĚ DODRŽET PŘEDEPSANÉ KRYTÍ, LZE JE NAVZÁJEM NAPOJOVAT DORAŽENÍM K SOBĚ A VLOŽENÍM PŘÍLOŽEK STEJNÉHO PRŮMĚRU Z OCELE B500 B VE STEJNÝCH VZDÁLENOSTECH JAKO JE VZDÁLENOST PRUTŮ U SPOJOVANÝCH SÍTÍ. PŘÍLOŽKY JSOU DLOUHÉ MINIMÁLNĚ TAK, ABY PŘEKRÝLY V MINIMÁLNÍ DÉLCE OKA Z KAŽDÉ NAPOJOVANÉ SÍTĚ A NA KONCÍCH JSOU ZAKONČENY HÁKY. KRYTÍ VÝZTUŽE JE 20 mm, POKUD NENÍ VE VÝKRESU VÝZTUŽE UVEDENO JINAK. NAPOJOVÁNÍ PRUTŮ (VĚNCE, VÝZTUŽNÁ ŽEBRA APOD.) JE IPOKUD NENÍ UVEDENO JINAK) PROVÁDĚNO ZASAZENÍ PŘESAHEM 50Ø STYKOVANÉ VÝZTUŽE. POLOHA SÍTÍ (ORIENTACE V DETAILU) JE ZŘEJMÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI. - OBECNĚ PLATÍ, ŽE PRUT ROVNOBĚŽNÝ S OSOU NOSNÍKU JE BLÍŽE HORNÍMU POVRCHU BETONU.
JE NUTNÉ NA MÍSTĚ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ VZDÁLENOSTI NOSNÝCH ZDÍ PŘED ZAKOUPENÍM POT NOSNÍKŮ A OCELOVÉHO PROFILU - MIN DÉLKA ULOŽENÍ POT NOSNÍKŮ JE 125 mm (NENÍ-LI VE VÝKRESE OKÓTOVÁNO JINAK).
BETONÁŽ BUDE PROVÁDĚNA SPOJITĚ BEZ PRACOVNÍCH SPÁR. JE NUTNÉ DODRŽET TLOUŠŤKU NABETONÁVKY 60 MM NAD VLOŽKAMI PO CELÉ DÉLCE NOSNÍKU - TJ. NABETONÁVKA KOPÍRUJE NAVÝŠENÍ (VZPĚTÍ) NOSNÍKŮ!

PŘI PROVÁDĚNÍ STROPU JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PŘEDPISY A DOPORUČENÍ VÝROBCE (ZPŮSOB PODEPŘENÍ, KLADENÍ VLOZEK, VZEPĚTÍ APOD)!

- ZHOTOVITEL JE PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ POVINEN POSTUPOVAT DLE USTANOVENÍ PLATNÝCH NOREM, ZEJMÉNA ČSN EN 13670,
- POUŽITÍ BEDNĚNÍ SE ŘÍDÍ USTANOVENÍM TÉTO NORMY, ZEJMÉNA PAK ČL. 5 BEDNĚNÍ A JEHO PODPĚRNÉ KONSTRUKCE, SOUVISEJÍCÍM ČL. 8.5 A 8.6; PŘÍLOHA C - POVRCHU A HRAN,
- NENOSNÉ BETONĚNÍ KONSTRUKCÍ (ZEJMÉNA JEHO BOČNÍ ČÁSTI) MŮŽE BÝT ODSTRANĚNO, KDYŽ DOSÁHNE BETON PEVNOSTI, PŘI KTERÉ NEDOJDE PŘI ODBEDNĚNÍ K NARUŠENÍ POVRCHU A HRAN, U KONZOLY
- BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PO ODBEDNĚNÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNY, ABY BYLO DOSAŽENO NAVRŽENÉ PEVNOSTI BETONU,
- JAKÝKOLIV PŘÍPADNÉ POŽADOVANÝ PROSTUP (větší velikost prostupu než 250 x 250 mm, případně shluk i menších prostupů), KTERÝ NENÍ ZAKRESLEN VE VÝKRESECH TVARŮ JE PŘED JEHO OSAZENÍM NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM, VŽHLEDEM K NEPŘÍPRAVENOSTI A NEJASNÉ KOORDINACI PROFESÍ Z HLEDISKA NÁSTAVENÉ ČASOVÉ TÍSNĚ PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU, NENÍ TENTO ZANESEN DO STATICKÉHO 3D MODELU A TUDÍŽ VE STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MŮŽE JEHO OSAZENÍ ZPŮSOBIT STATICKÝ PROBLÉM V PŘEDMĚTNÉ NOSNÉ KONSTRUKCI,
- BETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA DLE EN 1992 A JEJÍCH ČÁSTÍ, PŘÍPADNĚ NOREM SOUVISEJÍCÍCH A DÁLE S VLASTNOSTMI DLE ČSN EN 206-1/Z4,
- DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI;
- TRUBKOVÁNÍ PRO ROZVODY ELEKTRO SE PROVEDE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ELEKTRO, JEDNOTLIVÉ TRUBKOVÁNÍ PRO ELEKTRONOZVODY VE STĚNÁCH I STROPECH (silno i slaboproudé) NESMÍ BÝT NOSNÝM ČÁSTMI BETONOVÉ KONSTRUKCE (strop, sloup i stěna) VEDENY VE SVAZKU O VÍCE NEŽ DVOU TRUBKÁCH. MEZI DVOJICEMI MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 200 MM NOSNÉ ŽEBRO Z BETONU, STEJNĚ TAK ELEKTROKRABICE, KTERÉ MAJÍ HLOUBKU ZAPUŠTĚNÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE VĚTŠÍ NEŽ ČCA 20 MM, NENÍ MOŽNÉ DO BETONOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (např. stropy, sloupy i stěny) OSADIT JAKO SDRUŽENÉ, DOŠLO BY K NEPŘEDPOKLADANÉMU PORUŠENÍ NOSNÉ VÝZTUŽE OPĚT S VLIVEM NA PORUŠENÍ STATIKY KONSTRUKCE OBJEKTU;
- PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY,
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY A VYBAVENY PRVKY DLE POPISU TECHNOLOGIE PROVEDENÍ PRACOVNÍCH SPÁR ZÁSTUPCEM FIRMY, DODÁVAJÍCÍ PRVKY PRO TECHNOLOGIE ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR A PŘÍPADNÝCH SMĚSTOVACÍCH PRUHŮ BUDE PROVEDENÍ PRACOVNÍCH SPÁR A SPRÁVNOST OSAZENÍ PRVKŮ ROVNĚŽ ZKONTROLOVÁNA PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ,
- PRACOVNÍ SPÁRY U STĚN BUDOU POUZE V MÍSTĚ MEZI STROPNÍ DESKOU A DŘÍKEM STĚN, PŘÍPADNĚ ČCA VE VZDÁLENOSTI 1,0 M OD ROHŮ STĚN PO OBVODĚ A VE VZÁJEMNÉM NÁPOJENÍ STĚN VNITŘNÍCH STĚN (oddervyslé spoj, tvaru "T"), NA DÉLKU BUDOU STĚNY BETONOVÁNY JAKO CELISTVÉ, BEZ PRACOVNÍCH SPÁR;
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROVEDENÍ ZMĚN ROZMÍSTĚNÍ SPÁR BUDE PŘEDÁN DODAVATELSKOU FIRMOU K ODSOUHLASENÍ STATIKOVI PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP,
- TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU STANOVENY VČETNĚ VYZTUŽENÍ KONSTRUKCÍ TAK, ABY LIMITNÍ TRHLINA VE STROPNÍCH DESKÁCH ANI VE STĚNÁCH NEPŘEKROČILA HODNOTU ŠÍŘKY TRHLINY 0,4 MM DLE PROSTŘEDÍ V ZÁVISLOSTI NA ČSN EN 1992 A KRYCÍ VRSTVA HLAVNÍ VÝZTUŽE BYLA STANOVENA NA 25 MM U VŠECH STĚN, STĚNOVÝCH NOSNÍKŮ A STROPNÍCH DESEK (spodní výztuž u stropních desek) A NA 20 MM U HORNÍ VÝZTUŽE STROPNÍCH DESEK (pouze horní výztuž). U SLOUPŮ PAK TŘMÍNKOVÁ VÝZTUŽ MIN. 20 MM DLE UMÍSTĚNÍ KONSTRUKCE V ZÁVISLOSTI NA PROSTŘEDÍ, HLAVNÍ NOSNÁ VÝZTUŽ SLOUPŮ MÁ PAK KRYTÍ 30 MM, PŘÍPADNĚ AŽ 35 MM V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH PROFILECH VÝZTUŽE TŘMÍNKŮ SLOUPŮ,
- UVÁDĚNÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTŮ, CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY,
- U NĚKTERÝCH PROSTUPŮ A BEDNĚNÍ VÝZTUŽ ROZTAHNOUT, POSUNOUT, PŘERUŠIT,
- NEZNAČENÉ ÚHLY OHYBŮ JSOU 45°, 90° resp. 180°,
- MIN. PŘESAH VÝZTUŽE PŘI STYKOVÁNÍ Ø08-500mm, ØR10-600mm

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI	MÍSTO STAVBY: HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV
	OBJEDNATEL DOKUMETNACE: STŘEDOČESKÝ KRAJ
	UŽIVATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ
	ČÍSLO ZAKAZKY: 2019_010_CZ_11_DJP
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SIEBERT + TALAŠ	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM
PROJEKTANT ČÁSTI: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ROSTISLAV ŠTĚPÁN	Pavel Němeček Brandýská 725, 250 69 Bašť tel.: +420 602 363 176 email: pavel.nemecek@arpsprojekt.cz ARPS projekt IČO: 132 73 248 DIČ: CZ6210150342
STUPEŇ DOKUMENTACE: DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ	VYPRACOVAL: NĚMEČEK
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU	KONTROLOVAL: ŠTĚPÁN
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0201- REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ŠTĚPÁN
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.02 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	VEDOUCÍ PROJEKTU: ŠPITÁLSKÝ
NÁZEV PŘÍLOHY: **KOMPLETNÍ VÝZTUŽ PTH STROPU NAD PŘÍSTAVBOU**	ČÍSLO PARÉ:
DATUM: 09/2019	MĚŘÍTKO: 1:50 FORMÁT: 10 x A4
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE: 2019_010_02_CZ_11_DJP_00D_0201_D.1.02_03_00	