



LEGENDA

- 101/20° Označení místnosti
- 1166W Tepnota v místnosti
- 1166W Tepelná ztráta místnosti

Měděné potrubí
uoženo do tepelné izolace podlahy

1

114/15°

KUPELNÝ RADIÁTOR

KLMM 1220.450

délka 450 mm

výška 1220 mm

typ KORALUX LINEAR MAX-M

RPA HM – Rohová přípojovací armatura HM

Deskové otopné těleso-RADIK VK

22-060090-60

typ VENTIL KOMPAKT (spodní připojení)

délka 90 cm

výška 60 cm

typ 2 deskový

RPA1/2" – Rohová přípojovací armatura, Vekolux

VPRACOVAL	ing. Miroslav Budín	Ing. Miroslav Budín
ZODP. PROJEKTANT	ing. Miroslav Budín	PROJEKTY VYTÁPĚNÍ
INVESTOR	Město Čáslav	IČ: 47859041
MÍSTO STAVBY	Mosarykova 248/24, 28601 Čáslav	mobil: 737 850 262
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU	FORMÁT A3
	GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČÁSLAV	DATAUM 4/2019
	VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY 7/2019
OBSAH VÝKRESU	WC ŽENY, 1.NP	MĚŘÍTKO 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU 2