



Nový ventilátor osadiť na miesto pôvodného ventilátoru

S2	↑ Ø200
KONDENZAT	

přívod 15mm šterbinou pod dveřmi

VZT ZAŘÍZENÍ

1.1 Radiální potrubní ventilátor DN125, V=300m³/hod, 150Pa, el.příkon 60W/230V

Radialní potrubní ventilátor DN160, V=600m³/hod, 150Pa, el.příkon 100W/230V

[illegible]

- snižštění nutričních ventilátorů pohybovými židli

INVESTOR	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav Masarykova 248, 286 26 Čáslav IČO: 61924041 DIČ: CZ61924041	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ DVOŘÁK Šipkova 2, Zádár nad Sázkou, 591 01 tel: 777 317 084 IČO: 744 750 29, DIČ: CZ8004074804 maxton@centrum.cz
MÍSTO STAVBY	parcely č. 534, k.ú. Čáslav		
AKCE	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav objekt č.p. 248 - na parc.č. 534, k.ú. Čáslav stavební úpravy, přístavba objektu : rekonstrukce sociálního zařízení	DATAUM	05/2019
		STUPEN	DPS
		FORMÁT	A3
		Č.LZAK.	07/19
OBSAH VÝKRESU	D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	01