

profil zadavatele

V Říčanech dne 18.3.2020

Reg. č.: VZ-766/19

Č. j.: 679/20/KSÚS/R/MAT

Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 11 k veřejné zakázce "II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V I. etapě SO 102 se dle pol č. 564871113 „Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm“ udává tl. vrstvy 270mm, ale dle TZ a VZP se udává tloušťka vrstvy 250mm. Žádáme o určení správné tloušťky a sjednocení dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Takto uvedené tl. šterkových vrstev je standardním vykázaním. Důvodem je proměnná tloušťka vrstvy ŠD, která vyplývá z rozdílného příčného sklonu krytu a zemní pláně. Proto se výkazově používá střední hodnota mocnosti vrstvy.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V II. etapě SO 104 je podobná nesrovnalost, v soupisu prací se udává tl. 260mm, ale v TZ 250mm. Žádáme o sjednocení dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Šterková vrstva ve vzorovém příčném řezu (Technické zprávě) je uvedena jako minimální tloušťka spodní vrstvy ŠD - 250mm. Sklon pláně je 3%, sklon krytu 2,5%. Rozdíl tedy 0,5% Základní šířka jízdního pruhu vozovky 4m, tedy rozdíl 20mm. Ve výkazu je uvedená střední hodnota 260mm.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí DI č. 2-5 bylo doplnění dokumentace pro SO 104-106, ale nebyly poskytnuty VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. Žádáme o jejich zveřejnění.

	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá vzorový příčný řez.
--	--

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 10.04.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel