



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 19.03.2020

Zadavatel:

Zadavatel: Středočeský kraj
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk

Zadavatel Vám dle § 98 a § 99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání dotazů obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme vás o poskytnutí výkazů výměr na vzduchotechniku a specifikaci ventilátorů. Dle vyhlášky musí být položkový rozpočet jednoznačný. Není možné, aby si uchazeč například odvozoval z výkresu jednotlivé výměry. Jinak jednotlivé nabídky od uchazečů nemůžou být porovnatelné.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

přízemí: 10 ks axiálních ventilátorů – 5 ks o minimálním výkonu 30 m³/hod., 4 ks o minimálním výkonu 50 m³/hod., 1 ks o minimální výkonu 150 m³/hod.

patro: 6 ks axiálních ventilátorů - 4 ks o minimálním výkonu 30 m³/hod., 2 ks o minimálním výkonu 50 m³/hod., podkroví: 3 ks axiálních ventilátorů - 1 ks o minimálním výkonu 30 m³/hod., 1 ks o minimálním výkonu 50 m³/hod., 1 ks o minimální výkonu 105 m³/hod.

Podrobněji k požadovanému minimálnímu výkonu odsávání jednotlivých prostor viz dále str. 6 a 7. technické zprávy:

Hygienické zázemí (toalety, umývárny, sprchy) se doporučuje větrat podtlakově s nárazovým nebo časovým provozem (např. o přestávkách) – spínání podtlakovým ventilátorem bude manuální. Průtoky odsávaného vzduchu se stanoví podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění. (dále v textu zprávy jsou uvedeny potřeby větracího vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty, tyto jsou sečteny a z nich vychází minimální potřebný výkon větrání pro jednotlivé prostory).

Zadavatel k uvedenému poskytuje upravený soupis prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V soupisu prací (stavební oddíl 714 – Izolace akustické a protiotřesové) jsou posuzovány akustické úpravy pěti učeben. V projektové dokumentaci a především v akustické zprávě jsou posuzovány učebny pouze dvě (m.č.308, m.č.309). Co tedy platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:

Stavební opatření z důvodu zlepšení akustiky prostor platí pro všech pět ve výkazu uvedených učeben (tj. m.č. 3.03, 3.06, 3.07, 3.08 a 3.09) V technické zprávě akustiky, zpracované Ing. Michaelem Plachým jsou skutečně posuzovány pouze dvě místnosti (m. č. 308 a m.č. 309) a to z toho důvodu, že se jedná o různé velké učebny z různým režimem využití a naopak učebny 3.03, 3.06, 3.07, 3.08 jsou si velmi podobné – jedná se o malé učebny vždy pouze pro sólovou výuku (navíc 3.07 a 3.08 jsou geometricky úplně stejné), proto pro návrh akustických opatření stačilo akustické posouzení pouze u jedné z nich.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **09.04.2020 10:00**.



Středočeský kraj

V Praze

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele

Přílohy:

Př1 – Opravený soupis prací