



Středočeský kraj

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 20.03.2020

### **Zadavatel:**

Zadavatel: Středočeský kraj  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

#### **Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk**

Zadavatel Vám dle § 98 a § 99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

**Zadavatel před uplynutím lhůty pro podání dotazů obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:**

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Domníváme se, že požadavek na odolnost proti zatížení větrem dřevěných oken (průhyb rámu - třída C, zkušební tlak třída 5) pro tuto oblast dle ČSN EN 1991-1-4:2007 (viz příloha Mapa větrných oblastí na území ČR) je zbytečně přehnaný, neboť tato stavba patří do I. kategorie s rychlostí větru do 22,5 m/s, což je nejnižší možná větrná oblast.

Žádáme vás o upravení požadavku na odolnost proti zatížení větrem odpovídající I.kategorii dle ČSN EN 1991-1-4:2007 (viz příloha Mapa větrných oblastí na území ČR).

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:**

Zadavatel, v tomto požadavku udělal chybu. Dále bude požadována odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu - třída C, zkušební tlak třída 4 (C4)

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10.04.2020 10:00**.

V Praze

Bc. Jan Chalupný  
Kontaktní osoba zadavatele