



Dodatečné informace č. 2

1. Specifikace zakázky a zadavatele

Název zakázky	Dodávka tepelných čerpadel
Registrační číslo projektu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Název projektu	SPŠEK Rakovník - podpora odborného vzdělávání
Název zadavatele	Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele	Generála Kholla 2501, 269 01 Rakovník
IČO zadavatele	16980123
Jméno a příjmení osob oprávněných jednat za zadavatele	RNDr. Jan Jirátko, ředitel školy

Dotazy a odpovědi:

Dotaz č. 1:

1. Je u systému 1 a systému 2 požadovaná montáž? Prosím tedy o upřesnění vzdálenosti venkovních a vnitřních jednotek.
2. Funkční model:
 - a. Jaké měřítko modelu je požadováno?
 - b. Upřesněte komponenty pro ohřev topení a přípravu teplé vody. (pro příklad: tepelné čerpadlo, otopná tělesa, akumulční nádrž, oběhové čerpadlo...)
 - c. Upřesněte elektronickou regulaci.Je v zadání referenční model? Pokud ano, prosím sdělte nám jeho název.

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Montáž zadavatel požaduje, jak je již uvedeno v bodě 3. odstavce 3.2. písmeno (ii) návrhu Smlouvy. Vzdálenost vnitřních a venkovních jednotek bude maximálně 7 metrů ve vodorovném a 2,5 metru ve svislém směru.

Ad 2) Modelem se rozumí zařízení s použitím reálných komponentů (tj. ve skutečné velikosti) včetně jejich ukázkového zapojení. Jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi, toto zařízení nebude napojeno na otopnou soustavu školy.

Obsahovat bude minimálně základní jednotku, oběhové čerpadlo, akumulční nádrž a 1 otopné těleso. Součástí modelu budou funkční elektronické regulátory obdobného typu jako by tomu bylo v případě instalace v reálných provozních podmínkách.

V souvislosti s těmito doplněními se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu a 2 dny. Nová lhůta pro podání nabídek je 3. 4. 2020 v 11.00hod.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele	V Praze dne 24. 03. 2020 Ing. Helena Kordová, za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
---	--