



---

## Dotaz k výběrovému řízení

---

25. března 2020 12:42

Dobrý den, paní Hradečná,

rádi bychom se účastnili výběrového řízení na výměnu oken a dveří na budově č.p. 4-5.

Prosíme o upřesnění hloubek vnitřních a venkovních parapetů. Uvedené počty žaluzií jsou počítány na okno nikoliv křídlo.

Pozice č. 45 je frekventovaná nebo je to nějaký málo používaný vchod. Jde nám o to, že by se dala navrhnout jako jednokřídla nebo musí být dvoukřídla?

U této pozice je znázorněno madlo. Je požadováno z jedné strany nebo z obou stran? Požadovaný typ samozavírače u frekventovaných dveří nedoporučujeme (bude se muset často seřizovat). Doporučovali bychom typ GEZE TS 5000 s kluzným ramínkem. U žádných z dveří není uvedeno zda-li je požadavek na panikové kování a popřípadě jaký typ (paniková klika nebo hrazda). Předem děkuji za upřesnění.

---

Olga Hradečná <hradecna.o@sossoumk.cz>

26. března 2020 12:42

Dobrý den,

vyjádření k Vašemu dotazu:

1. hloubky parapetů - rozmezí min. 10cm, max. 30cm (každé z oken mají různé rozměry a hloubky - počítejte průměr)
2. žaluzie jsou počítány na okno (nikoliv křídlo)
3. pozice č. 45 je frekventovaná  
musí být dvoukřídla (z důvodu objemného zařízení místnosti)  
madlo je požadováno z obou stran  
typ zavírače lze zaměnit
4. panikové kování u dveří není požadováno

Prohlídka místa plnění je dne 31. 3. 2020 od 8,00 hodin, sraz v místě sídla zadavatele.

S pozdravem O. Hradečná.