

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 14.6.2017
Reg. č.: VZ-211/17
Č. j.: 1206/17/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V objektu SO 201 – Most ev.č. 00323-1a je v soupise prací v položce č. 45 uvedeno 6 ks mostních ložisek, z technické zprávy a výkresů vyplývá, že na mostě jsou pouze 4 ks elastomerových ložisek. Žádám Vás o kontrolu soupisu prací a jeho případnou změnu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel uvádí, že v soupisu prací u pol. č. 45 42863 je chybně uvedena hodnota 6 ložisek - správný počet je 4; most je uložen na elastomerových ložiskách na opěrách a ke střednímu pilíři je rámově připojen. Uchazeč proto provede v tomto bodě změnu v soupisu prací.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V objektu SO 201 – Most ev.č. 00323-1a je v soupise prací v položce č. 30 uvedena plocha pažení 171,89 m ² . Dle našeho výpočtu je plocha pažení 429,95 m ² , nikoli množství uvedené v soupise prací. Žádám Vás o kontrolu soupisu prací a jeho případnou změnu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Zadavatel uvádí, že v pol. 30 je uvedena POHLEDOVÁ plocha záporového pažení, tj. plocha ode dna výkopu po horní líc, tj. plocha, na kterou se kladou pažiny; tomu odpovídá výpočet v soupisu prací. Projektová dokumentace neuvažuje plochu pažení na celou hloubku vrtu zápor. Údaj uvedený v soupisu prací je správný.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Ve výkazu výměr je uvedený počet ložisek 6 a v projektu jsou uvedena 4 kusy ložisek. Jaký údaj je správný?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Viz bod č. 1.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 21.6.2017 do 9:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, (101)
 příspěvková organizace
 Zborovská 11 150 21 Praha 5
 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel