

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**  
Upřesnění podmínek ochrany SEK

Stavba: **II/101 Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054**

S předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů **souhlasím** za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **740102/17**.

V mostní konstrukci je veden telekomunikační kabel PPFL (kab 2;SR22)15XN 0,4.

**Stavba je podmíněna dočasným přeložením sděl. vedení a zařízení(SEK) společnosti CETIN a zpětným uložením do nové mostní konstrukce.**

Přeložení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je nutné projednat s Divizí Výstavba PPS Praha, pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba Jiří Beneš, mob. 606751054, e-mail.: [jiri.benes@cetin.cz](mailto:jiri.benes@cetin.cz).

Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Kabely a zařízení společnosti CETIN, **nesmí být umístěny** pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách, musí zůstat uloženy dle CSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Na trasách SEK společnosti CETIN, nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem vedení SEK při, křížení, souběžném uložení, nebo odkrytí SEK. Pozvěte pracovníka Ochrany sítí (POS) p. Bártu, mob. 724 174 105, ke kontrole. POS potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Mělníku 15.1.2018

**Martin Bárta**  
Specialista provozu a ochrany sítě - Praha východ  
► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

m: +420 724 174 105  
[martin.barta@cetin.cz](mailto:martin.barta@cetin.cz)



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
344