VÝKRES(SCHÉMA) VÝZTUŽE ZÁKLADŮ PODPĚR P2,P3,P8,P9

"PŮDORYS"
P2, P3, P8, P9
měřítko 1:50



"ŘEZ B - B"
měřítko 1:50



"ŘEZ C - C"
měřítko 1:50





"ŘEZ A - A"
měřítko 1:50



"ŘEZ D - D"
měřítko 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE P3 a P8

		B500B				
		12	16	20	25	32
celkem	m (m²)	498,38	1310,52	468,00	1990,08	320,00
	kg/m (kg/m²)	0,888	1,580	2,470	3,850	6,313
	kg	442,56	2070,62	1155,96	7661,81	2020,16
	kg	13351,11				
2 kusy	[kg]	26702,22				

VÝKAZ VÝZTUŽE P2 a P9

		B500B			
		12	16	20	25
celkem	m (m²)	498,38	1310,52	468,00	2310,08
	kg/m (kg/m²)	0,888	1,580	2,470	3,850
	kg	442,56	2070,62	1155,96	8893,81
	kg	12562,95			
2 kusy	[kg]	25125,90			

POZNÁMKA :
SCHÉMA VYZTUŽENÍ A VÝKAZ VÝZTUŽE JSOU INFORMATIVNÍ, ZPŘESNĚNÍ JE PŘEDMĚTEM RDS.

BETON
C30/37 - XC2+ XF1+ XA1

OCEL B500 B

KRYTÍ VÝZTUŽE
minimální / nominální - 45 / 55 mm

OHYBY VÝZTUŽE (SCHEMA)



- PRŮMĚR VÝZTUŽE Ø<20mm - PRŮMĚR OHYBU dr = 4d
- PRŮMĚR VÝZTUŽE Ø>20mm - PRŮMĚR OHYBU dr = 7d

DISTANČNÍ PODLOŽKY 4 ks/m² (VODOROVNĚ I SVISLE)

ČÁST B SO 201

ČISTOPIS

Objednatel stavby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

PRAGOPROJEKT, a.s. - K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 - Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Marek PETRÍK, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SÝKORA, podpis:	Výrobní ředitel: Ing. Jiří SALAVA	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Jiří SALAVA, podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan SÝKORA, podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15-542-2-000
Obec:	LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce:	15-542
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	11/2016
Akce:	II/272, Lysá nad Labem-most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK	Formát:	6xA4
		Měřítko:	1:50
	SO 201 - most ev.č. 272-006	Stupeň: PDPS	Souprava:
	Výkres výztuže základů podpěr P2,P3,P8,P9	Číslo přílohy: 6.1	