



- A** sanační postup
- odsekání degradovaného betonu stěn v tl. (odhad):
 - do 10 mm – 10% z celkové plochy
 - do 20 mm – 10% z celkové plochy
 - do 40 mm – 55% z celkové plochy
 - do 60 mm – 15% z celkové plochy
 - do 100 mm – 10% z celkové plochy
 - otryskání povrchu betonu vodním paprskem do 1500 barů
 - otryskání povrchu betonu abrazivním paprskem do 1500 barů – 45% z celkové plochy
 - aplikace spojovacího materiálu pro reprofilaci – pouze v případě vysoké noskovosti podkladu
 - osazení kolejnicích prvků do vyvrtaných otvorů vyplněných kotvením maltou
 - ocelová svařovaná síť 40/40/2 – pro úpravu ploch hl. 10 a 20 mm
 - ocelová svařovaná síť 100/100/6 – pro úpravu ploch hl. 40, 60 a 100 mm
 - očistění povrchu betonových stěn tlakovou vodou do 800 barů
 - reprofilace stěn sanačním maltou tl. 10 – 100 mm
 - stěrka pro vyrovnaní ploch stěn tl. do 3 mm
 - ochranný nátěr OS-E, OS-A
- B** dilatace mezi jednotlivými částmi opěrné zdi
- z prostoru líce i obnaženého rubu bude dilatace zbavena uvolněných částí
 - doplnění rozměrů dilatace pomocí sanačních hmot (předpokládán tl. 100 mm)
 - obnovu výplně dilatace v dostupném rozsahu a zatmění
 - překrytí spáry klempířským prvkem s přikotvením pomocí šroubů do hmoždinek rozvinutá šířka prvků je 300 mm, materiál eloxovaný hliník tl. 1,5 mm, odstín přírodní
 - na rubu opěrné zdi bude dilatace doplněna svislým drenážním svodem s plným dnem a částečným děrováním.

ČÁST B SO 202 ČISTOPIS

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém S–UTSK, Výškový systém Bpv			
PRAGOPROJEKT, a.s. – K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Naměřil/vypracoval: Martin HODEK podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SYKORA podpis:	Vyrobil: Podpis: Ing. Jiří SALAVA	Zhotovitel:
Technická kontrola: Ing. Jiří SALAVA podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan SYKORA podpis:	PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4	

Kraj: STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky: 15–542–2–000
Obec: LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce: 15–542
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum: 11/2016
Alce: II/272, Lysá nad Labem – most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK	Formát: 10x44
Objekt: SO 202 – Opěrné zdi – směr Litol – sanace	Měřítko: 1:25,100
Příloha: SANACE - POHLEDY, PŘÍČNÉ ŘEZY	Stupeň: Souprava: PDPS
	Číslo přílohy: 7