

Stáv. kabel 6kV AYKCY 3x50/16 bude u pilíře P7 a P8 a vsakovacího žebra přespojován do nové vložky kabelu, instalace nového kabelu do žlabu.

U pilíře P7 dojde ke střetu se stáv. trasou kabelu CYKY 12x4 pro úsekové odpojovače. Přeložka bude realizována novou kabelovou vložkou CYKY 12x4 do nové, nekolidující trasy u chodníku.

U pilíře P6 dojde ke střetu se stáv. trasou obsahující kabel 1x CYKY 12x4 (označeno jako WS101) obsahující úsekové odpojovače 401, 405 na mílovické trati a stávající trasou obsahující kabely 2x CYKY 12x4 obsahující úsekové odpojovače 401, 402. Přeložka bude realizována novou vložkou kabelů shodného typu 3x CYKY 12x4 do nové trasy, nekolidující s výkopy pro pilíře. Následně budou kabely napojeny na stáv. šň v spojkách a ve stáv. rozvaděči (kabely pro 401, 402) u obytného domu

Stáv. kabel 6kV AYKCY 3x50/16 bude u základu pilíře P6 dočasně obnažen, instalován do žlabu a vyvěšen za podepření tak, aby nedošlo k poškození kabelu při práci na pilíři a v jeho blízkosti

Pro PRAGOPROJEKT, a.s. zpracoval:




KTA technika spol. s r.o.

Klatovská 100, 301 00 Plzeň  
tel. 378 023 411, e-mail: kta@kta-technika.cz  
ID datové schránky: fw3g5xh

ČÁST B SO 654

ČISTOPIS

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Se sídlem Zborovská 11  
150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:


Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Ateliér Praha III – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval:  
Martin Bosák  
podpis:

Zodpovědný projektant:  
Ing. Irena Hrnčířová  
podpis:

Výrobní ředitel:  
Ing. Jiří SALAVA

  
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Technická kontrola:  
Ing. Irena Hrnčířová  
podpis:

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Jan ŠYKORA  
podpis:

Zhotovitel:

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15-542-2-000
Obec:	LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce:	15-542
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	11/2016
Akce:	II/272, Lysá nad Labem – most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolin-Všetaty a přes MK	Formát:	6x44
Objekt:	SO 654 – Přeložky drážních kabelů SEE	Měřítko:	1:500
Příloha:	SITUACE	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	3.

11.1.2017