

Profil zadavatele

V Říčanech dne 7.4.2020
Reg. č.: vz-184/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „II/116 Lány – křiž. II/201 (včetně III/23623, III/23624, II/236)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Bude stanoven obsah PAU objednatel? Kam se bude vozit ZAS (vyfrézovaná)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Obsah PAU je objednateli znám a dle zařídění byly zvoleny tyto technologie oprav, jenž jsou popsány v jednotlivých stavebních objektech, v Průvodní zprávě. ZAS vyhovující Vyhl. 130/2019Sb. je odkup zhotovitelem.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	U SO 101, 102, 104, a 105 se v Průvodní zprávě hovoří o Recyklaci za studena. Není určeno pojivo a jeho množství. Samotná recyklace není v rozpočtu. Bude se provádět?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Recyklace za studena je pouze v stavebním objektu SO 104, postup oprav v jiných SO je podrobně popsán v Průvodní zprávě. Pro lepší pochopení zveřejňujeme upřesněnou Průvodní zprávu, Položka č. 567542 OTSKP v technické specifikaci je agregovaná položka.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Termín realizace je 45 dní od podpisu SOD. V případě provádění recyklace za studena nelze tento termín splnit. Bude prodloužen? Dle TP 208 se musí na recyklované ploše provést statická zatěžovací zkouška až min. 7. den po provedení recyklace. Dříve lze provést zkoušku rázovým modulem a to min. po 2 – 3 dnech, ale s výsledkem min. 100 Mpa. (Většinou se této hodnoty nedosáhne, protože není dokončen proces zrání.) Tato zkouška se navíc provádí každých 250 m ² .
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Podmínky TP 208 jsou investorovi známy a je s nimi počítáno v daném termínu celé stavby, ale jedná se o pouze stavební objekt SO 104.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Ceník nepotřebných zásob je z roku 2015. Bude aktuální?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: Ano, tento Ceník je platný.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	V objektu SO 105 se nachází položka č. 13 MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ. Tato technologie není uvedena v ČSN 73 6130 Stavba vozovek - Kalové vrstvy. Dle Tabulky č.2 - Doporučené použití typů směsi EMK z ČSN 73 6130(dále jen ČSN), je pokládka jedné vrstvy navrhována na porézní podklad. Prosíme zadavatele o opravu položky na technologii, která je v souladu s platnou ČSN, případně o sdělení, zda-li je v rámci této položky možná realizace dvouvrtvého asfaltoemulzního nátěru z modifikované emulze se zadrčením kamenivem frakce 2/5 mm, která je v souladu s ČSN.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Mikrokoberek se používá na uzavření povrchu, utěsnění narušené obrusné vrstvy s úmyslem oddálit úplnou rekonstrukci. Technologie byla zvolena s ohledem na prodloužení doby, než dojde k prokopírování trhlin. Mikrokoberek lze použít pro všechny druhy zatížení a z důvodu účelného využití prostředků je kvalitnější než kalová vrstva.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	<p>1/ V uveřejněné Smlouvě o Dílo výše uvedené VZ se v čl. X „Odpovědnost za vady a záruka za jakost“ uvádí v délce trvání 60 měsíců.</p> <p>Vzhledem k tomu, že oprava části obrusné vrstvy se provádí formou mikrokoberce, tak se Účastník domnívá, že volba délky záruční doby stanovená Zadavatelem se blíží spíše opravám obrusných vrstev prováděných formou hutněných asfaltových vrstev.</p> <p>Účastník žádá Zadavatele o uvedení do souladu s TKP 1, kde jsou v příloze 7, kapitola 3.1., tab.1., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na 24 měsíců při použití normálního pojiva - na 36 měsíců při použití modifikovaného pojiva <p>Dotaz: Upraví zadavatel čl. X „Odpovědnost za vady a záruka za jakost“ SoD, a to tak, že v souladu s PD a platnými TKP stanoví na pokládku mikrokoberce záruční dobu 36 měsíců?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	Ano, zadavatel též nerozepisuje záruční dobu např. VDZ plast jenž je 36 měsíců, tato skutečnost bude zohledněna v předávacím protokolu při předání stavby. To znamená, že záruční doba na mikrokoberek bude 24 měsíců.

Na základě výše u vedených vysvětlení zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 17.4. 2020 do 10:00.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel