



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Příbram
Adresa: Školní 70, 261 01 Příbram

Ev. č. PB - 411 - 2/2018/PD

Příbram 19. 11. 2018

FORVIA CZ, s.r.o.,
Miroslav Vašíček
Kolínská 1
290 01 Poděbrady

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Mgr. Kristýna Vojtisková, tel.: 950831161, e-mail: kristyna.vojtiskova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k. ú. Rosovice, č. parc. 1955, 1967, 1380/6, 2001/6, 1616/9
Název stavby : III/11417, Oprava mostu ev.č. 11417-2, Most přes odpad rybníka v obci Sychrov
Stavebník : KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : Ke stavebnímu řízení
Ing. Jiří Sobol, PD bez autorizačního razítka, 03/2015

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 2. 11. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Dokumentace pro stavební povolení (Ing. Jiří Sobol, PD bez autorizačního razítka, 03/2015)
- Dodatek k PD (Ing. Karel Stiebitz, ČKAIT 0008150, 11/2018)

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

- Bourací práce, výstavba a následný provoz mostu nesmí znemožnit ani omezit funkci požárně bezpečnostních prvků v dané lokalitě.
 - V průběhu stavebních prací je nutno řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
- Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objížďných tras na HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram, 15 dní předem.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
23

plk. Ing. Tomáš Horvát Ph.D.
ředitel územního odboru
rada