

profil zadavatele

V Říčanech dne 08. 04. 2020
Reg. č.: VZ-101/20
Č. j.: 809/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „II/334 Radlice, most ev.č. 334-010“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě článku 7 Zadávací dokumentace a příslušných ustanovení ZZVZ si dovoluji poslat následující dotaz: V technické specifikaci je uvedeno, že most je uzavřen pro provoz, je to patrné i z fotografií místa. Zároveň zadávací dokumentace obsahuje objekt SO 102 - Dopravně inženýrská opatření. Znamená to, že nyní již uzavřený most nemá vyznačenou žádnou objízdnu trasu a bude se teprve provádět značení, které je vyprojektované v SO 102? Žádáme o prověření této skutečnosti, protože pokud to tak není a trasa je vyznačena, je uvedený SO 102 - DIO v dokumentaci zbytečný.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že současná uzavírka mostu včetně značení objízdny trasy je z důvodu havarijního stavu mostu zajišťována zadavatelem do doby předání staveniště. Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem převezme povinnost zajišťování DIO zhotovitel.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle D.1.1 Technická zpráva má být demolováno čelo vyústění dešťové kanalizace a následně má být postaveno čelo nové. K danému novému čelu není doložena potřebná dokumentace, abychom mohli potřebné práce správně ocenit. Doplní zadavatel dokumentaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Úpravy vyústění kanalizace zahrnuté v SO 001-Demolice stávajícího mostu sestávají pouze z bourání, nové potrubí a čela jsou zahrnuta v SO 201- Most přes Radlický potok a to v položkách č. 51, 53, 54.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle výkresu D.1.3 Výkopy a bourací práce má být upraveno čelo vyústění dešťové

	kanalizace. K této úpravě není uvedena položka v soupise prací. Doplní zadavatel do soupisu potřebnou (potřebné) položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz bod č. 2.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 22.04.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00059991 DIČ: CZ00059991

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel