

- POZN.:  
AKTIVNÍ ZÓNA:
- NA UROVNANOU A ZHTNĚNOU PARAPLÁŇ BUDE ULOŽENA NETKANÁ GEOTEXTILIE S CBR 5kN A PROPUSTNOSTÍ 10 l/s/m<sup>2</sup>.
  - AZ BUDE PROVEDENA V tl. 0,5m Z NESOUDRŽNÉHO NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU VHODNÉHO DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH NA D=min.100%PS NEBO ID=min. 0,9.

3	KONSTRUKCE VOZOVKY			
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+, PmB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-CP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
	ASF. BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+, PmB 50/70	70 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PI-CP	0,6 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
	KONSTRUKCE CELKEM		min. 460 mm	


Edef2 [MPa]:

↓ 110  
↓ 70  
↓ 45

Akce:	Část:
II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA	1. Etapa – část 1

Objednatel:	<b>Středočeský kraj</b> ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5	
II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA		

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 218 00	HIP:	Ing. Martin HAVLÍK 602619782, mha@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 24462219 fax: +420 24461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA 736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. Jakub DVORÁK 608622008, jdv@pontex.cz	
724011007, jca@pontex.cz				

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápy	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA B. STAVEBNÍ ČÁST SO 106 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SIL. II/101 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50			Datum	Stupeň
Část:				08/2018	PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:					4