

LEGENDA:

— · — · —	ROZVODY STUDENÉ VODY
— · · — · · —	ROZVODY TEPLÉ VODY
— — —	ROZVODY CIRKULACE TEPLÉ VODY
	OCELOVÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ A PŘÍRUBOVÉ, PLASTOVÉ POTRUBÍ TYP PPR–3, TLAKOVÉ ŘADY PN 16, TVAROVKY PN 20
WC2	KLOZET ZÁVĚSNÝ + MODUL (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZÁVĚSNÉHO MODULU JE UZAVÍRACÍ ARMATURA)
WC	KLOZET KOMBI PRO T.P.
U	UMYVADLO
UI	UMYVADLO PRO T.P.
SK	SPRCHOVÝ KOUT S DVEŘMI
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ
DD	DŘEZ DVOJDÍLNÝ NEREZOVÝ (SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY)
STÁV. HUV	STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚR VODY PRO OBJEKTY – PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80
T 80	PŘÍRUBOVÝ T – KUS DN 80 S PROTIPŘÍRUBAMI
K 1", K 6/4"	KULOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL G 1, G 6/4
CV 1/2"	REGULAČNÍ VENTIL G 1/2 CIRKULAČNÍ TEPLÉ VODY
UBS 1/2"	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2
DBS 1/2"	DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2
UBI 1/2" x 150	UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 x 150 PRO T.P. S LÉKAŘSKOU PÁKOU
DB 1/2" x 150	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 x 150 S OTOČNÝM VÝTOKEM DL. 300 MM
SB 1/2" x 150	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 x 150
RV 1/2"	ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ KULOVÝ VENTIL G 1/2 S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU
i	IZOLACE POTRUBÍ IZOLAČNÍMI NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI – ROZVODY STUDENÉ VODY DO ø 32 MM TRUBICEMI TL. 6 MM, NAD ø 32 MM TRUBICEMI TL. 10 MM; ROZVODY TEPLÉ VODY VE STĚNÁCH TRUBICEMI TL. 10 MM; HLAVNÍ ROZVODY TV A CIRKULACE TRUBICEMI TL. 20 MM S AL – FÓLIÍ

vypracoval:	Ing. Hádková Zuzana	schválil:	Ing. Hádková Zuzana
SO:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora		
stavba:	SOŠ A SOU ŘEMESEL - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍHO OBJEKTU NA UNIVERZÁLNÍ DÍLNU	datum:	Říjen 2017
		stupeň:	Projekt stavby
místo:	Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202	formát:	6 A4
část:	D.1.4e Zdravotní technika	zak. číslo:	17 906
obsah:	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - VNITŘNÍ VODOVOD	měřítko:	1:50
		č.v.	01

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ
PROJEKCE
Ing. Hádková Zuzana
284 01 Kutná Hora
tel.: 7215500002