

profil zadavatele

V Říčanech dne **24. 04. 2020**
Reg. č.: VZ-32/20
Č. j.: 965/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „Cyklostezka Žebrák - Tlustice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci a v soupisu prací jsou uvedeny různé typy asfaltu u směsi ACL 16. Vzorový příčný řez ACL 16 mod., technická zpráva a soupis prací ACL 16 (50/70). Platí projekt nebo výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel požaduje provést ložní vrstvu se silničním pojivem dle ČSN EN 12591.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je nutné použít ACO 8 mod při návrhové úrovni porušení D2? Nebylo by lepší použít ACO 8 (50/70) už z důvodu menší náchylnosti směsi na „mrazové trhliny“?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel požaduje provést obrusnou vrstvu s modifikovaným pojivem dle ČSN EN 14023.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 11.05.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 60060011 DIČ: CZ60060011

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel