

ZÁPIS
O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Datum provedení kontroly: 21.11.2018 strana 1

Název a sídlo organizace:
/označení provozu/

Nemocnice Kutná Hora
Vojtěžská 237
Kutná Hora

Evidenční č. rev. zprávy: 90/18

Jméno a příjmení revizního technika:

Bohumil Veselý

Evidenční číslo osvědčení:

12678/2/15/R-PZ-e, f, g

Označení a druh zařízení /předmět/: Předmětem kontroly je plynové
zařízení kuchyně.

Provozní médium: zemní plyn

Celkové zhodnocení /§ 3. písm. i vyhl./:

Zařízení je* - schopno bezpečného provozu.

Zpráva vyhotovena ve 2 výtiscích, obsahuje 2 strany.

Zprávu projednal a převzal dne:

Občasní nemocnice Kolín, a.s.
nemocnice Středočeského kraje,
nemocnice Kutná Hora
technicko - provozní odbor
Vojtěžská 237, 284 30 Kutná Hora
tel.: 327 503 228, fax: 327 513 368
IČ: 294 56 301 DIČ: CZ29456391

Podpis zástupce provozovatele
*nehodící se škrtněte

Podpis a razítko rev. technika



A. Technické údaje plynového zařízení - popis:

Plynové zařízení pro kuchyň začíná hlavním uzávěrem plynu, který je instalován u oplocení areálu nemocnice v ul. Vojtěžská. Hlavní uzávěr plynu o opatřen zemní soupravou. Z místa napojení vede plynovod DN 80 k přístavku na zadní straně budovy mateřské školy, kde je instalován plynoměr. Osazený plynoměr G 16 je opatřen ochozem /ochoz je osazen plombou/.

Od měřidla vede hlavní rozvod plynu DN 80 zemí podél staré vrátnice a odtud ke kuchyni /viz. výkres plynovodu/. U staré vrátnice je provedena odbočka pro vrátnici a sklady MTZ. Před budovou kuchyně je osazen hlavní uzávěr plynu. Jako hlavního uzávěru je použito šoupátko v zemním provedení. Těsně před objektem je plynovod vyveden nad terén a vstupuje do suterenní místnosti. Dále je potrubí vedeno pod stropem chodby a odtud do kuchyně. Na chodbě před kuchyní je osazen uzávěr plynu.

Z hlavního rozvodu jsou provedeny odbočky pro instalované spotřebiče. Jedna odbočka vede ke sporáku MORA 1100. Druhá odbočka vede nejprve jako vrchní potrubí a dále pokračuje v podlaze. Potrubí uložené v podlaze je označeno tmavými červenými dlaždicemi. Z této odbočky jsou napojeny dvě smažicí pánve a sporák. Před každým spotřebičem je osazen uzávěr. Plynovody jsou zhotoveny svarovými spoji, potrubí vedené vrchem je opatřeno žlutým nátěrem.

Délka plynovodu - cca 90 m, DN 60 - DN 15
Provozní tlak plynovodu 2,3 kPa

Instalované spotřebiče:

1x velkokuchyňský sporák, výkon 18 kW, 1,8 m ZP, v.č. 32074/2012
2x smažicí pánve LOTUS 900/80, výkon pánve 22,0 kW

B. Údaje o měření a zkouškách - kontrola provozní dokumentace:

Byla provedena kontrola technického stavu plynového zařízení -

- kontrola plynovodu od hlavního uzávěru
 - kontrola ovladatelnosti uzávěrů - armatur
 - kontrola zapalování a hoření hořáků
 - funkce pojistek plamene
 - kontrola provozní dokumentace
 - kontrola odstraňování závad
- Kontrola těsnosti plynového zařízení byla provedena indikátorem plynu GI 03.

C. Zjištěné závady a nedostatky:

Závady nezjištěny.

Návrh na odstranění: