

číslo	typ	popis	zařízení	označení	signál
ROZVADĚČ RT1 - DATOVÉ BODY					
1	AO	ventil výměňkové stanice	vytápění	MV2.1	0-10V
2	AO	ventil ÚT - do ulice	vytápění	MV4.1	0-10V
3	AO	ventil ÚT - do dvora	vytápění	MV5.1	0-10V
4	AO	rezerva			
1	DI	čerpadlo ÚT - do ulice	vytápění	Č4.1	0=porucha
2	DI	čerpadlo ÚT - do dvora	vytápění	Č5.1	0=porucha
3	DI	čerpadlo VZT - kuchyně + škola	vytápění	Č6.1	0=porucha
4	DI	nabíjecí čerpadlo TUV	vytápění	Č8.1	0=porucha
5	DI	cirkulační čerpadlo TUV	vytápění	Č9.1	0=porucha
6	DI	čerpadlo ÚT - do ulice	vytápění	Č4.1	1=chod
7	DI	čerpadlo ÚT - do dvora	vytápění	Č5.1	1=chod
8	DI	čerpadlo VZT - kuchyně + škola	vytápění	Č6.1	1=chod
9	DI	nabíjecí čerpadlo TUV	vytápění	Č8.1	1=chod
10	DI	cirkulační čerpadlo TUV	vytápění	Č9.1	1=chod
11	DI	stop tlačítko	vytápění	S10.1	1=porucha
12	DI	zaplavení místnosti výměňkové stanice	vytápění	H10.1	0=porucha
13	DI	maximální teplota vody za zdrojem tepla	vytápění	ST10.1	0=porucha
14	DI	maximální teplota vody TUV	vytápění	ST10.2	0=porucha
15	DI	topné těleso v TUV nádrži	vytápění	SH9.1	0=porucha
16	DI	požadavek na teplou vodu - VZT - jídelna	vytápění	VZT3.1	
17	DI	požadavek na teplou vodu - VZT - kuchyně	vytápění	VZT2.1	
18	DI	zapnutí provozu ohřevu	vytápění		
19	DI	rezerva			
20	DI	rezerva			
1	DO	čerpadlo ÚT - do ulice	vytápění	Č4.1	povel
2	DO	čerpadlo ÚT - do dvora	vytápění	Č5.1	povel
3	DO	čerpadlo VZT - kuchyně + škola	vytápění	Č6.1	povel
4	DO	nabíjecí čerpadlo TUV	vytápění	Č8.1	povel
5	DO	cirkulační čerpadlo TUV	vytápění	Č9.1	povel
6	DO	solenoidový ventil - doplňování	vytápění	SV3.1	povel
7	DO	topné těleso v TUV nádrži	vytápění	SH9.1	povel
8	DO	ventil vým. stanice - hav. kontakt	vytápění	MV2.1	povel
9	DO	sumární porucha	vytápění	HL1.1	signalizace
10	DO	rezerva			
1	AI	teplota vody za zdrojem tepla	vytápění	T2.1	Ni1000/6180
2	AI	teplota vody ÚT - do ulice	vytápění	T4.1	Ni1000/6180
3	AI	teplota vody ÚT - do dvora	vytápění	T5.1	Ni1000/6180
4	AI	teplota vody v nádrži TUV	vytápění	T9.1	Ni1000/6180
5	AI	venkovní teplota vzduchu	vytápění	T4.2	Ni1000/6180
6	AI	prostorová teplota ve strojovně	vytápění	T10.1	Ni1000/6180
7	AI	tlak vody ÚT	vytápění	P2.1	0-10V
8	AI	rezerva			
ROZVADĚČ RA1 - DATOVÉ BODY					
1	DI	požadavek na teplou vodu - VZT - škola	vytápění	VZT1.1	