LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	HALA	199,32
102	UČEBNA	39,33
103	CHODBA	14,46
104	POKOJ	36,32
105	POKOJ	16,22
106	CHODBA	6,35
107	WC	1,04
108	SPIŽ	1,04
109	POKOJ	10,32
110	UČEBNA	63,82
111	KABINET	20,64
112	UČEBNA	63,82
113	KABINET	20,64
114	UČEBNA	48,58
115	UČEBNA	66,99
116	KABINET	15,91
117	WC MUŽI	6,99
118	WC MUŽI	2,34
119	UKLIDOVÁ KOMORA	2,12
120	WC MUŽI	11,54
121	CHODBA	51,91
122	SKLAD	5,78
123	DÍLNA	47,62
124	DÍLNA	26,75
125	SKLAD	20,87
126	PŘEDSÍŇ	3,93
127	UČEBNA	65,95
128	SKLAD	23,08
129	SKLAD	4,26
130	CHODBA	13,64
131	SKLAD	7,13
132	DÍLNA	10,12
133	STROJOVNA VZT	18,06

LEGENDA:

- POŽÁRNÍ KLAPKA
- TLUMIČ HLUKU
- REGULÁTOR PRŮTOKU
- VÝFUK
- ODVOD
- SÁNÍ
- PŘÍVOD
- ÚTLUMOVÁ HADICE
- SERVISNÍ DVÍŘKA
- UZAVÍRACÍ KLAPKA
- UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
- REGULAČNÍ KLAPKA
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- IZOLACE 20 MM
- IZOLACE 40 MM
- IZOLACE 50 MM
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM
- VÝUSTKA S DEFINOVANÝM SMĚREM PROUDĚNÍ VZDUCHU

POZNÁMKA:
1. KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 MM
2. VZT JEDNOTKY USADIT NA ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY

Před zahájením montážních prací ověřit v místech prostupů nepřítomnost technických rozvodů a kabelů.
Zařízení (světla, zvonky) umístěná na chodbách kolidující s navrženým řešením vzduchotechniky přemístit do vhodné polohy.
Regulátory průtoku umístit v potrubí s přímým úsekem 3xD před regulátorem a 1xD za regulátorem ve směru proudění.
Všechny 4HR traverzky osadit náběhovými plechy, provedení viz. příkna - PROVEDENÍ A ROZMÍSTĚNÍ NÁBĚHOVÝCH PLECHŮ.
4HR obloukv za tlumiči nebudou osazeny náběhovými plechy,
Všechno potrubí v exteriéru bude provedeno z vodotěsného potrubí s tmelenými spoji, popř. bude opatřeno vodotěsným opláštěním.

S

NÁVRH PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT
Energy Benefit Centre a.s.
Křenová 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 233 326 111
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval: Ing. Pavel Nedbal
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Nedbal

PROJEKT: Snížení energetické náročnosti SPŠS Mělník – hlavní budova

STAVEBNÍK: Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
Českobratrská 386, 276 01 Mělník 1

ČÁST: PROFESE: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES: Půdorys 1.NP

razítko a podpis

Zakázkové číslo:	Poré:
160500	
Datum: 12.12.2016	
Část: DPS	Stupeň: 00	Změna:
Č.výr: b.02	Formát: 2 1× A4	Měřítko: 1:50

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu je vlivn řešení na něm zobrazená jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci ani její části kopírovat a jinak veřejně rozšiřovat.