

## Příloha TZ – HLUKOVÉ PARAMETRY VZT JEDNOTEK A TLUMIČŮ HLUKU – SPŠ Mělník - Tělocvična

### Zař. č. 1 – Větrání tělocvičny

Frek. Pásmo [Hz]	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Celkem
Hladiny ak. výkonu	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB(A)]
Přívodní vzduch, výtlak	72	72	78	80	82	76	74	72	85
Venkovní vzduch, sání	68	69	73	70	60	51	33	28	69
Odpadní vzduch, výtlak	72	72	78	81	83	78	76	75	86
Odvodní vzduch, sání	67	69	71	69	59	50	32	27	68
Hluk do okolí	63	61	58	47	47	41	39	26	54

### Buňkové tlumiče hluku:

Typ tlumiče	Min. útlum hluku buňkových tlumičů [dB]							
frekvence [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
200 - 1000	9	12	19	26	28	24	18	10
200 - 1500	11	15	24	38	41	37	25	15
200 - 2000	15	24	32	45	50	46	35	25