



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	HALA	41,97
102	KABINET	15,66
103	ŠATNA ŽENY	26,62
104	UMÝVÁRNA ŽENY	16,20
105	CHODBA	41,00
106	WC ŽENY	6,24
107	WC ŽENY	7,54
108	ŠATNA MUŽI	24,84
109	UMÝVÁRNA MUŽI	15,00
110	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,99
111	WC MUŽI	6,00
112	WC MUŽI	7,25
113	TĚLOCVIČNA	357,00
114	NÁŘAĐOVNA	89,71
115	SKLAD	4,94
116	SKLAD	9,03

- LEGENDA:
- TLUMIČ HLUKU

VÝFUK

ODVOD

SÁNÍ

PŘÍVOD

IZOLACE 20 MM

IZOLACE 40 MM

IZOLACE 50 MM

POŽÁRNÍ IZOLACE

IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM

Před zahájením montážních prací ověřit v místech propustů nepřítomnost technických rozvodů a kabelů. Zařízení (světla, zvony) umístěná na chodbách kolidující s navrženým řešením vzduchotechniky přemístit do vhodné polohy. Všechny 4HR tvarovky osadit náběhovými plechy. Oblouky za tlumičem a VZT jednotkou nebudou osazeny náběhovými plechy. Všechno potrubí v exteriéru bude provedeno s vodotěsného potrubí s tmelenými spoji, popř. bude opatřeno vodotěsným opláštěním.

ENERGY BENEFIT CENTRE

PROJEKT:

Snížení energetické náročnosti SPŠS Mělník – tělocvična

STAVEBNÍK:

Sřední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386, p.o. Českobratrská 386, 276 01 Mělník

ČÁST, PROFESE:

VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES:

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Energy Benefit Centre a.s.

Křesova 438/5, 182 00 Praha 6

tel.: 4420 270 003 300

e-mail: kontakt@energy-benefit.cz

internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Pavel Nedbal

Zodpovdný projektant:

Pavel Nedbal

razítko a podpis

Zakázková číslo: 160500

Paré:

Datum: 12.12.2016

Změna: 00

Část: D.1.4

Stupeň: DPS

Č. výkrs.: b.02

Formát: 10 x A4

Mapřko: 1:50

Tento výkrs používá ochrany díle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkrsu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci ani její část kopírovat a jinak veřejně rozšiřovat.