

## Vyjádření k projektu „Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník – hlavní budova“

S předloženým záměrem realizace VZT budovy SPŠS jako vlastníci RD č. p. 385 nesouhlasíme, z důvodu nevhodného umístění VZT zařízení (zařízení č. 1 větrání školy, zařízení č. 2 větrání kuchyně, zařízení č. 3 větrání jídelny a zařízení č. 4 větrání WC) do částečně uzavřeného vnitrobloku obytných domů. Zasláná hluková studie sice dokládá, že instalace VZT splní hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a toto bude prokázáno po realizaci měření, ale jako obyvatelé přilehlých obytných budov jsme již dnes zatíženi nadměrným hlukem z přilehlé silnice ul. Pražská. Realizací stavby nám bude snížena kvalita bydlení a pozemek tímto ztratí na hodnotě. Dle našeho názoru nebyla při zpracování projektu dostatečně zohledněna dnes již neúnosná situace v rámci zatížení obyvatel hlukem.

Se zateplením souhlasíme za podmínek:

- jako kompenzace za zábor prostoru terasy, bude zajištěna oprava obou komínů vč. osazení komínových stříšek,
- tloušťka zateplovacího systému boční stěny přiléhající k č. p. 385 bude max. 100 mm,
- ukončení zateplovacího systému bude nad oplechováním střechy č. p. 385 v takové vzdálenosti, aby bylo možné provádět případné opravy na střeše (dodatečně byla dohodnuta vzdálenost 100 mm),
- nebude porušena střecha a zachován stávající okap,
- při realizaci stavby nebudou vykáceny vzrostlé tůje na pozemku SPŠS.

V Mělníku dne 16.03.2017

Ester Beková a Jan Bek, Pražská 385, Mělník