

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě L N Í K
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 1532/17/Dv
Č.j.: 1 -1532/VYS/17/Dv
Vyřizuje: Dvořáková
TEL.: 315635339
FAX: 315635110
E-MAIL: m.dvorakova@melnik.cz

Mělník, dne 26.6.2017

Střední průmyslová škola stavební
Českokobratrská 386
276 01 Mělník 1

V Ý Z V A

Střední průmyslová škola stavební, Ing. Jitka Horáčková, IČO 49518933, Českokobratrská 386, 276 01 Mělník 1,
kterou zastupuje Energy Benefit Centre a.s., p. Robert Koska, IČO 29029210, Křenova 438/3,
Praha 6-Veleslavín, 162 00 Praha 616

(dále jen "stavebník") dne 5.6.2017 podala žádost o vydání stavebního povolení na změnu stavby:

Snížení energetické náročnosti SPŠS Mělník - tělocvična
Mělník č.p. 416, Pražská 80

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1540/1 v katastrálním území Mělník. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti a proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona

v y z ý v á

stavebníka, aby nejpozději do

60 dnů od obdržení této výzvy

předloženou žádost doplnil o tyto údaje a podklady:

1. Doplnit žádost o veškeré pozemky dotčené stavbou.
2. Z PD vyplývá, že předmětem žádosti bude (mimo stavebních úprav) umístění nových staveb (nové ocelové schodiště, nové vstupní schodiště s rampou, nový plot, nová horkovodní přípojka apod.). Na základě tohoto zjištění je třeba doplnit dokumentaci dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a doplnit o žádost o územní řízení.
3. Doložit energetický štítek zpracovaný oprávněnou osobou.
4. Doložit vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s., k podmínkám dotčení ochranného a bezpečnostního pásma vzhledem ke stavbě nové horkovodní přípojky.
5. Doložit vyjádření Středočeských vodáren, a.s. k provedení nové jímky ve strojovně vytápění s ponorným čerpadlem k přečerpávání vody do kanalizace.

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 111 odst. 3 stavebního zákona

p ř e r u š u j e

stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 5.6.2017 o vydání stavebního povolení na změnu stavby:

Snížení energetické náročnosti SPŠS Mělník - tělocvična

Mělník č.p. 416, Pražská 80

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1540/1 v katastrálním území Mělník, kterou podala

Střední průmyslová škola stavební, Ing. Jitka Horáčková, IČO 49518933, Českobratrská 386, 276 01 Mělník 1,
kteřou zastupuje Energy Benefit Centre a.s., IČO 29029210, Křenova 438/3, Praha 6-
Veleslavín, 162 00 Praha 616

(dále jen "stavebník").

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Střední průmyslová škola stavební, Českobratrská 386, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval k doplnění žádosti a odstranění nedostatků a současně rozhodl o přerušení řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Energy Benefit Centre a.s., IDDS: 7ikka66