



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
201	HALA	48,30
202	CHODBA	7,56
203	KOUPELNA S WC	4,83
204	POKOJ	24,99
205	KUCHYŇ	18,36
206	SPÍŽ	0,79
207	POKOJ	19,71
208	POKOJ	11,36
209	KOMORA	2,84
210	SKLAD	4,00
211	POSILOVNA	45,63
212	POSILOVNA	17,76
213	SKLAD	11,45

LEGENDA:

- TLUMIČ
HLUKU
- VÝFUK
- ODVOD
- SÁNÍ
- PŘÍVOD
- IZOLACE
20 MM
- IZOLACE
40 MM
- IZOLACE
50 MM
- POŽÁRNÍ
IZOLACE
- IZOLACE
S OPLECHOVÁNÍM

Před zahájením montážních prací ověřit v místech prostupů nepřítomnost technických rozvodů a kabelů.
Zařízení (světla, zvony) umístěná na chodbách kolidující s navrženým řešením vzduchotechniky přemístit do vhodné polohy.
Všechny 4HR tvarovky osadit náběhovými plechy. Oblouky za tlumičem a VZT jednotkou nebudou osazeny náběhovými plechy.
Všechno potrubí v exteriéru bude provedeno s vodotěsného potrubí s tmelenými spoji, popř. bude opatřeno vodotěsným opláštěním.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Pavel Nedbal

Zodpovědný projektant:
Pavel Nedbal

PROJEKT:

Snížení energetické náročnosti SPŠS Mělník
– tělocvična

STAVEBNÍK:

Sřední průmyslová škola stavební, Mělník, Českokobratrská 386, p.o.
Českokobratrská 386, 276 01 Mělník

ČÁST, PROFESE:

VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES:

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Zakázkové číslo:

160500

Paré:

Datum:

12.12.2016

Část:

D.1.4

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

b.03

Formát:

6 x A4

Měřítko:

1:50

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci ani její části kopírovat a jinak veřejně rozšiřovat.