

Profil zadavatele

V Říčanech dne 5.5.2020
Reg. č.: vz-238/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce „II/610 – III/0106 – Podolanka – Brandýs n/L – II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	1 - V Technické zprávě se uvádí, že tloušťka frézované vrstvy v SO 102 má být 800mm. Nejedná se o chybu? Jaká tloušťka živičných konstrukcí se bude reálně frézovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Požadavek na frézování tohoto stavebního objektu je 80mm (následná pokládka 50mm ACL, a 30mm SMA). Frézování v rámci lokálních sanací je dopočítáno v položce 113728 frézování asfaltových ploch. V rámci SO 101 bude frézováno 100mm, v rámci SO 102 pouze 80mm + lokální sanace 70mm.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	2 - Smlouva o dílo předpokládá odkup vyfrézované živice. V rozpočtu je vyfrézovaná živice určena na skládku nebezpečného odpadu. Chápeme správně, že odkup bude uplatněn pouze v případě, kdy výsledky laboratorních zkoušek vyfrézovaného materiálu prokáží jeho nezávadnost? Zveřejní investor výsledky laboratorních zkoušek vzorků živice?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Odkup, případné skládkovné bude řešeno na základě výsledků provedených zkoušek. Dosavadní předběžné výsledky budou zveřejněny jako příloha tohot vysvětlení Zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	3 - V předloženém rozpočtu chybí položky pro ocenění dokumentace ve stupni RDS a DSPS, které budou dle SoD součástí dodávky. Prosíme o přidání položek do rozpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

	Zadavatel pro tuto VZ nepožaduje dokumentaci ve stupni RDS a DSP, proto upravil Smlouvu, kterou přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace.
--	---

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel