





VÝVOD PRO NÁPOJENÍ ČIDLA VZT

- AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ TUV – 2,2kW / 230V
16A, 250V, 2P+PE

	STAVAJÚCI ROZVODNICE
	NOVÁ ROZVODNICE PODRUŽNÁ
	OCHRANÉ POŠPOUJANÍ
	AUTONOMNÍ AUTOMATICKÉ POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

VÝVOD PRO NÁPOJENÍ PRÍSAZENÉHO SÍTLIDA,
ZDROJ LED , 40 W

SÍTLIDLO VESTAŤENÉ DO STĚNY, 80/80 mm,
ZDROJ LED, 1,5W

SÍTLIDLO VESTAŤENÉ DO KAZETOVÉHO
PODHLÉDU 600/600 mm, ZDROJ LED, 25W

PROJIZNI SOLISTAV: 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V_N, TN-C – prvotni RS do Rp
3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V_N, TN-S – elektrorazdvaj
1 + PE + N, 50 Hz, 230 V_N, TN-S – ovdodni

POZNAČKA:

OCHRANA PRED NEEBEZPEČNÝM DOTYKOM NAPETÍ JE VYKONÁVANÁ AUTOMATICKÝM ODPLOMOM DO ZEME, OCHRANOMÝM POSPOJOVÁNÍM A PRODUKCIAMI OCHRANÝMI. INSTALÁCIE JE TREBA KODUNKOVÁVI S POZORNÝM BEZPEČNOSTNÝM REŠENÍM.

Zodp. projektant		Yngvecon	Kesall
Ing. Petr Dedič		Ing. Petr Dedič	Ing. Petr Dedič
St.úřad:	Jesennice	Other: Jesennice	K.č.ú. Jesennice u Rabohovic
Investor:	Středočeský kraj, Zborovská 11, Smíchov 150 21, Praha 5		
Akte/objekt:			
Stavební úpravy a vestavba výtahu v čp. 63 – ZŠ a PŘ Jesennice, okr. Rakovník			
Období: 0-4	ELEKTROINSTALACE – 2. NP		

P.Ř.I. s.r.o.		P.Ř.I. s.r.o.
Uřičovo 1423		Uřičovo 1423
Březeň u Prahy		Březeň u Prahy
příloha rezne, měřeno 2.6.01		
Formát:	A1	Číslo paré:
Skupit:	PPS	
Datum:	06/2019	
Zak. číslo:	13/2019	
Měřítko:	1:30	
Arch. číslo:	13/2019	
Č. výkresu:	8	