

profil zadavatele

V Říčanech dne 06.05.2020
Reg. č.: VZ-91/20
Č. j.: 1088/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 8 k veřejné zakázce „II/105 Neveklov, most ev.č. 105-017“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V SO 101 (položka č. 32 a 41) a SO 102 (položka č. 41) jsou položky pro řezání asfaltového krytu vozovek. Uchazeči není jasný výpočet. Mohl by zadavatel objasnit, kde všude budou spáry řezány?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o napojení nové konstrukce vozovky na stávající, předpokládají se vždy 2 řezy na každém konci vozovky (obrusná a ložní vrstva s přesazením) a dále odříznutí podélně krajů vozovky, které budou kvalifikovány na základě sond jako poškozené a bude zde třeba rekonstruovat celou konstrukci vozovky.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve výkazu výměr SO 101 zadavatel používá odkaz při výpočtech na tabulku kubatur. Uchazeč tuto v ZD nenašel. Mohl by ji zadavatel doplnit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace V tabulce jsou především plochy a délky odměřené ze situace, které jsou pak nasčítány z jednotlivých úseků opravované komunikace. Tyto hodnoty jsou pak znovu uvedeny i ve výpočtech u jednotlivých položek soupisu prací.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve výkazu výměr SO 201 je uvedena položka č. 49 – Drobné doplňkové kce kovové nerez – 146 kg. Výpočet pravděpodobně odpovídá kotvení římsy, které dle TZ je následující: „Kotvení římsy bude provedeno pomocí chemické kotvy. Kotvení je provedeno pomocí lepených svorníků M24 osazených do dodatečně vrtaných otvorů profilu 28mm a hloubky 140mm. Rozteč kotev bude 1,0m.“ Proto je nám divné, že dle výkazu výměr by mělo být kotvení z nerezové oceli. Dá zadavatel toto do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o kotvení římsy. Svorník nerez případně tzn. Ostatní části – podložka, ocelový pás – pozinkováno máčením.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 19.05.2020 do 10:00 hodin.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel