

profil zadavatele

V Říčanech dne 07.05.2020  
Reg. č.: VZ-209/20  
Č. j.: 1117/20/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčíková

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 - 28 k veřejné zakázce „III/3287 Velký Osek“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | SO 802 Dešťová kanalizace 2. etapa<br>Položka Hloubení nezapaž. rýh v hornině 1-4 činí 165m3, ale poplatek za skládkové je pouze 80m3. Obsyp potrubí činí 165m3. Prosíme o vysvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Součet položek výkopů je celkem 200 m3, z toho výše uvedených 80 m3 bude uloženo na skládku a nahrazeno materiálem vhodným pro obsyp potrubí - štěrkopískem, zbývající část výkopku se využije pro opětovný zásyp výkopů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Projekt uvažuje „překrytí“ kanalizačního potrubí, nad kterým bude nedostatečná mocnost nadloží betonovou monolitickou deskou nebo ŽB panelem. Deska nebo panel budou zcela nebo částečně zasahovat do pláň, parapláně a nestmelených konstrukčních vrstev vozovky a budou tak lokálně nárazově vytvářet místo s výrazně vyšší tuhostí než okolí. Jedná se o velice nestandartní řešení, které může vést k následnému vytvoření poruch zejména v asfaltových vrstvách vozovky. Je si toho objednatel vědom? Prosíme o zaslání detailu nebo doplnění VV o zřízení panelového přemostění výkopů a přechodových klínů pro plynulejší rozvolnění rozdílu tuhostí. |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Zadavatel trvá na uvedeném řešení. Konkrétní podoba úpravy v místě s nedostatečným nadložím bude upřesněna dle zjištěného stavu po odkrytí během realizace stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 18.05.2020 do 10:00 hodin.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

