



Voda je život, chraňme ji!®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

KO-KA s.r.o.
Ing. Alena Svěrková
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
14/18/Dv

Vyřizuje/linka
Dvořáková/247

Ml. Boleslav
17.1.2018

Jiřice, II/272, v km 21,850 do km 22,150, úprava nehodového místa – prodloužení platnosti vyjádření

S prodloužením platnosti vyjádření na výše uvedenou stavbu vydaného naší a.s. dne 21.11.2016 pod č.j. 3902/16/Ko souhlasíme. Podmínky uvedené v tomto vyjádření zůstávají v platnosti v celém rozsahu. PD musí zůstat beze změny

Změna:

Potrubí a chránička budou geodeticky zaměřeny podle dispozic VaK (ing. Klouček, tel. 326 376 139) a data poskytnuta provozovateli vodovodu do termínu předání stavby dokončené úpravy.

Vyjádření platí 1 rok

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 82

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek a.s.

v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPC

Obdrží : P 3

Telefon: 326 376 111
provozlba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz



Voda je život, chraňme ji!®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
*Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93*

KO-KA s.r.o.
Ing. Alena Svěrková
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
3902/16/Ko

Vyřizuje/linka
Kozlová/252

Ml. Boleslav
21.11.2016

Jiřice, II/272, v km 22,850 do km 22,150, úprava nehodového místa

– vyjádření k realizaci akce

inv.: Krajská správa a údržba Středočeského kraje

Existence sítě

V místě plánované stavby **dojde ke styku s vodovodem OC 500** (uloženým pod komunikací v ocelové chráničce DN 1000) ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

Před realizací stavby požádá investor o vytyčení našeho zařízení a před záhozem o revizi u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, jhadrbolec@vakmb.cz).

Jakmile dojde k odkrytí vodovodního potrubí, zajistí zhotovitel přizvání provozovatele vodovodu. Na místě pak bude projednán přesný způsob a rozsah prodloužení chráničky vodovodního potrubí. Při stavbě nesmí dojít k poškození izolace vodovodu.

Veškeré práce budou předem konzultovány a budou probíhat za účasti pracovníka VAK v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, jhadrbolec@vakmb.cz). Požadujeme předložení harmonogramu prací.

Dle §23, odst. 3 a 5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je **ochranné pásmo vodovodu** (DN < 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m, DN > 200mm a hl. >2,5m +1,0m) na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž.sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele.**

Souhlasíme s prováděním výkopových prací v ochranném pásmu našeho zařízení, které budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahrnutím míst styku požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby!

Prodloužení chráničky stávajícího potrubí OC 500

Chránička bude prodloužena potrubím v dimenzi stávající chráničky (předpoklad DN1000) s tloušťkou stěny 12 mm. Po obnažení čela stávající chráničky bude šetrně vybourána vyzdívka.

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

Na OC 500 budou osazeny distanční plastové celoobvodové prvky v rozteči 1,5 m. Nová chránička bude podélně rozdělena a osazena na vodovod bez jeho odstávky. Osazena bude do betonového sedla 120°, podélně svařena a přivařena na stávající chráničku. Čelo chráničky bude opatřeno pryžovou manžetou na nerezové třmeny příslušné dimenze.

Potrubí a chránička budou geodeticky zaměřeny podle dispozic VaK (p. Charvát, tel. 326 376 139) a data poskytnuta provozovateli vodovodu do termínu předání stavby dokončené úpravy.

Závěr

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme se stavbou.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek



v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPČ

Obdrží: P3



Voda je život, chraňme ji!®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

KO-KA s.r.o.
Alena Svěrková
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
3332/16/Ko

Vyřizuje/linka
Kozlová/252

Ml. Boleslav
12.10.2016

Jiřice, II/272, km 22,580 do km 22,750, úprava nehodového úseku – vyjádření k existenci sítí

V místě plánované stavby **dojde ke styku** s vodovodem OC 500 (uloženým pod komunikací v ocelové chrániče DN 1000) ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

Z Vámi předložených podkladů není možné posoudit rozsah stavby. Před vydáním povolení ke stavbě požadujeme předložení PD k posouzení.

Toto stanovisko není kladným vyjádření k povolení stavby.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **95**

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek

Obdrží: P3

v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPČ

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

Orientační trasa vedení vodovodu

