

profil zadavatele

V Říčanech dne 12.05.2020
Reg. č.: VZ-91/20
Č. j.: 1139/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce „II/105 Neveklov, most ev.č. 105-017“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Vás o vysvětlení položek z VV SO 200 pol.č. 12 a 13 12 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 18,771 (7,5+9,8)*2*3,5*0,155=18,771 [A] 13 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 18,771
	Dle dodavatelů technologii zakládání navržené štětovnice délky 3,5 m nelze vytáhnout, tím pádem by byly štětovnice trvalé, což by vedlo k navýšení ceny proti dočasnému pažení. Upraví zadavatel SP (změna z dočasného pažení na trvalé) a zvýší-li maximální možnou cenu zakázky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že navržené štětovnice lze vytáhnout., předpokládanou hodnotu veřejné zakázky proto zvyšovat nebude.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel